


Tabulka místností 1.NP NOVÉ		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	ARCHIV	
202	WC – DÍVKY	
203	ÚKLID	
204	UMÝVÁRNA – CHLAPCI	
205	WC – CHLAPCI	

LEGENDA SYMBOLŮ NN:	
	Rozvaděč
	Kabelová trasa
	Zemní bod, pospojení
	Zásuvky, vývody
	Vypínače
	Pohybový senzor
	Osoušeč rukou
	Svítidlo vestavné LED 17W IP21, nastavitelné hodnoty
	Svítidlo vestavné LED 17W se senzorem IP21, nastavitelné hodnoty
	Svítidlo nouzové LED 5W/45minut IP21, napojeno na osvětlení schodiště
	Tahový spínač systému INVALIDA
	Signální maják se sirénkou – INVALIDA



DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval :	Ing. Lipevský	Č.PARÉ:	PipeTech Project s.r.o.	
Zedp.projektant:	Ing. Lipevský		 Destilová 1155	
Investor :	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola		530 06 Pardubice	
Adresa :	U Stadionu č. p. 1106, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		IČ: 026 30 958	
Umístění stavby:	p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou		DIČ:CZ02630958	
			PipeTech Project	
Akce :	Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1106, VOŠ Rychnov nad Kněžnou		Stupeň :	DSP + DPS
	p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		Datum :	03/2010
Objekt :	Sociální zařízení		Zak.číslo :	19/01/0537
			Formát :	2xA4
Část :	Elektroinstalace		Měřítko :	Příloha :
Obsah :	Stave 2.NP		1:50	D.1.4a 22

Všechna svítidla napojena na původní okruh osvětlení

Ventilátor se spíná s osvětlením prostoru u umyvadel, prodleva při startu + nastavitelný doběh.