

Tabulka místností 3.NP								
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Obvod [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
301	HALA	44,66	3,2	27	Stávající	Stávající	Stávající	
302	ŠATNA, DENNÍ MÍST.	25,42	3,2	21,7	Stávající	Stávající	Stávající	
303	PŘEDSÍŇ	3,02	3,2	7,5	Stávající	Stávající	Stávající	
304	WC	0,93	3,2	3,9	Stávající	Stávající	Stávající	
305	CHODBA	29,1	3,2	31,37	Stávající	Nová malba	Obložení potrubí O2 SDK, nová malba	
306	POKOJ - NÁSLEDNÁ PÉČE	30,38	3,2	23,5	Stávající	Nová malba	Nová malba	
307	POKOJ - NÁSLEDNÁ PÉČE	17,9	3,2	18,22	Stávající	Nová malba	Nová malba	
308	POKOJ - NÁSLEDNÁ PÉČE	20,08	3,2	18,3	Stávající	Nová malba	Nová malba	
309	PŘEDSÍŇ	4,16	3,2	10,1	Stávající	Stávající	Stávající	
310	WC	1,08	3,2	4,21	Stávající	Stávající	Stávající	
311	SPRCHA	0,85	3,2	3,7	Stávající	Stávající	Stávající	
312	DENNÍ MÍSTNOST	10,68	3,2	13,34	Stávající	Stávající	Stávající	
313	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,71	3,2	16,14	Stávající	Stávající	Stávající	
314	CHODBA	84,26	3,2	74,06	Stávající	Nová malba	Obložení potrubí O2 SDK, nová malba	
315	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	31,71	3,2	24,18	Stávající	Nová malba	Nová malba	
316	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	20,07	3,2	18,3	Stávající	Nová malba	Nová malba	
317	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	31,32	3,2	24,1	Stávající	Nová malba	Nová malba	
318	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	16,97	3,2	18,34	Stávající	Nová malba	Nová malba	
319	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	17,84	3,2	18,2	Stávající	Nová malba	Nová malba	
320	POKOJ - AKUTNÍ PÉČE	31,21	3,2	24	Stávající	Nová malba	Nová malba	
321	PŘEDSÍŇ	2,19	3,2	6,7	Stávající	Stávající	Stávající	
322	WC	1,32	3,2	4,8	Stávající	Stávající	Stávající	
323	SPRCHA	0,85	3,2	3,7	Stávající	Stávající	Stávající	
324	PŘEDSÍŇ	3,4	3,2	8,8	Stávající	Stávající	Stávající	
325	WC	1,08	3,2	4,21	Stávající	Stávající	Stávající	
326	SPRCHA	0,81	3,2	3,6	Stávající	Stávající	Stávající	
327	PŘEDSÍŇ	3,46	3,2	8,2	Stávající	Stávající	Stávající	
328	WC	1,11	3,2	4,3	Stávající	Stávající	Stávající	
329	SPRCHA	0,85	3,2	3,9	Stávající	Stávající	Stávající	
330	PŘEDSÍŇ	2,19	3,2	6,7	Stávající	Stávající	Stávající	
331	WC	1,32	3,2	4,8	Stávající	Stávající	Stávající	
332	SPRCHA	0,86	3,2	3,7	Stávající	Stávající	Stávající	
333	PRACOVNA SESTER	11,17	3,2	13,37	Stávající	Stávající	Stávající	
334	PRACOVNA SESTER	14,3	3,2	15,28	Stávající	Nová malba	Nová malba	
335	LÉKAŘI	10,18	3,2	12,77	Stávající	Nová malba	Nová malba	
336	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA	9,35	3,2	12,26	Stávající	Stávající	Stávající	
337	SKLAD	9,76	3,2	12,51	Stávající	Stávající	Stávající	
338	SKLAD	6,31	3,2	10,41	Stávající	Stávající	Stávající	
339	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	10,25	3,2	12,81	Stávající	Stávající	Stávající	
340	PŘEDSÍŇ	3,21	3,2	7,02	Stávající	Stávající	Stávající	
341	WC	1,34	3,2	4,92	Stávající	Stávající	Stávající	
342	UMYVÁRNA	4,52	3,2	8,96	Stávající	Stávající	Stávající	
343	SCHODIŠTĚ	27,51	3,2	21,99	Stávající	Stávající	Stávající	
344	OSOBNÍ VÝTAH	1,64	3,2	5,15	Stávající	Stávající	Stávající	
345	LŮŽKOVÝ VÝTAH	5,55	3,2	8,7	Stávající	Stávající	Stávající	
346	CHODBA	72,41	3,2	67,17	Stávající	Nová malba	Nová malba	
347	KANCELÁŘ PRIMÁŘE	24,13	3,2	19,66	Stávající	Stávající	Stávající	
349	VRCHNÍ SESTRA	15,37	3,2	16,21	Stávající	Stávající	Stávající	
350	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	50,8	3,2	30,14	Stávající	Stávající	Stávající	
351	KANCELÁŘ PRIMÁŘE	23,75	3,2	19,51	Stávající	Stávající	Stávající	
352	SOC. ZAŘÍZENÍ	4,48	3,2	8,8	Stávající	Stávající	Stávající	
353	VRCHNÍ SESTRA	9,46	3,2	12,26	Stávající	Stávající	Stávající	
354	KANCELÁŘ LÉKAŘE	13,64	3,2	14,56	Stávající	Stávající	Stávající	
355	VYŠETŘOVNA - ULTRAZVUK	22,08	3,2	18,86	Stávající	Stávající	Stávající	
356	LÉKAŘSKÝ POKOJ	34,64	3,2	24,66	Stávající	Stávající	Stávající	
357	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14,72	3,2	15,46	Stávající	Stávající	Stávající	
358	PŘEDSÍŇ	5,58	3,2	9,46	Stávající	Stávající	Stávající	
359	SOC. ZAŘÍZENÍ	5	3,2	9	Stávající	Stávající	Stávající	
360	PŘEDSÍŇ	5,28	3,2	11,2	Stávající	Stávající	Stávající	
361	WC	1,17	3,2	4,4	Stávající	Stávající	Stávající	
362	WC	1,08	3,2	4,2	Stávající	Stávající	Stávající	
363	ÚKLID	5	3,2	9	Stávající	Stávající	Stávající	
364	PŘEDSÍŇ	4,54	3,2	8,8	Stávající	Stávající	Stávající	
365	WC	1,95	3,2	5,6	Stávající	Stávající	Stávající	
366	WC	1,08	3,2	4,2	Stávající	Stávající	Stávající	
367	UMYVÁRNA	2,44	3,2	6,26	Stávající	Stávající	Stávající	

Celková plocha [m²]: 888,48

POZNÁMKA:

- bourací práce prostupů pro potrubí O2 je nutné předem odsouhlasit s dodavatelem potrubí O2 - celá trasa bude předem odsouhlasena uživatelem a dodavatelem potrubí O2
- postup a časový rozvrh stavebních prací musí být odsouhlasen s uživatelem, stavební práce nesmí omezit provoz jednotlivých oddělení nemocnice. Jednotlivá podlaží (pokoje) můžou být prováděny po částech!
- před provedením bouracích prací je nutné ověřit stávající rozvody pod omítkou - elektro, slaboproudé rozvody, ZTI atd.
- rozvody kyslíku po pokojích bude od prostupu z chodby (páteřní rozvod obložený SDK) zasekány do zdiva. Po osazení potrubí a lékařského panelu začistit štukovou omítkou, nová malba pokoje.
- vertikální stoupačky potrubí kyslíku a jejich zakrytí SDK bude využito pro vedení strukturované kabeláže, která bude vedena v souběhu s potrubím kyslíku. Vertikální obložení SDK bude osazeno dvěma (u podlahy, pod stropem) revizními plastovými dvířky min. 200x200mm
- nezbytnou součástí prováděcí dokumentace stavebního řešení je technologický projekt rozvodů kyslíku - umístění lékařského panelu u lůžka
- při provádění stavebních prací nesmí být poškozeny nebo narušeny stávající povrchy (PVC, omítka, malba), je nutné před vlastním prováděním veškeré okolní povrchy ochránit (OSB deska na podlahu, zástěna z textilie, fólie apod.)
- při bourání postupovat od horních partií směrem dolů
- před bouráním zajistit stabilitu navazujících konstrukcí podchycením v průběhu výstavby je nutno zajistit pravidelný dohled statika
- při přechodu dvou druhů materiálů, zejména cihla x beton, vložit pod omítku sklovláknitou tkaninu (perlinku)
- při zazdívání jednotlivých vedení profesí vložit pod omítku sklovláknitou tkaninu (perlinku)
- skutečné světlé výšky místností po podhled jsou uvedeny v tabulce místností
- veškeré zapuštěné prvky po podhledů a stěn (svítidla, rozvaděče el. a slp) budou provedeny s příslušnou požární odolností jako konstrukce, do které jsou zabudovány, případně musí být okolo prvků provedena nika v této požadované požární odolnosti

TYP PROSTUPU KONSTRUKCÍ:

A - probourání (vyvrtání) otvoru Ø40mm zděnou (ŽB věncí) konstrukcí pro osazení ocelové chráničky TR Ø26,9x2,6, po osazení otvor začistit štuk omítkou, nová malba.

B - probourání otvoru skleněnou stěnou pro osazení ocelové chráničky TR Ø44,5x3,2, po osazení otvor uzavřít SDK deskou, nová malba. Po osazení potrubí chráničku protipožárně uzavřít.

C - probourání otvoru 100 x 100mm sklobetonem (Luxvery) pro osazení ocelové chráničky TR Ø44,5x3,2, po osazení otvor dozdít a začistit štuk omítkou, nová malba.

D - vybourání niky do zdiva pro ventilovou krabici, panel klinického alarmu. Po osazení začistit štuk. omítkou, nová malba. Výškově osadit podle technol. projektu.

E - prostup potrubí stávající dělicí prosklenou stěnou. Skleněnou výplň demontovat a nahradit deskou SDK

F - osazení provětrávací mřížky 100x100mm do SDK obložení potrubí kyslíku - 2ks na chodbu, 1ks na stoupačku

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nové zděné konstrukce, dozdívky, plynosilik. tvárnice, tenkovrstvá TI
- SDK - obložení potrubí O2 pod stropem min. 200x200mm. Nosný ocel. rám, deska 1x 12,5mm
- SDK - obložení potrubí O2 pod stropem min. 200x200mm. Pož. odolnost EI-45. Nosný ocel. rám, deska 1x 12,5mm
- Bourací práce stávajících konstrukcí
- Bourací práce pro osazení ocel. chráničky potrubí O2
- Hranice požárního úseku - tento projekt neřeší
- Trasa potrubí O2
- Kabelová přípojka panelu klinické signalizace - 230V/6A z obvodu DO
- Provětrávací mřížka 100x100 osazená do SDK

INVESTOR:
Královéhradecký Kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

PROJEKTANT:
AA-CONSULT CZ, spol.s r.o.
projektování staveb - inženýrýng
sídlo: Za Školou 660, 50743 Sobotka
kancelář: U Skroutky 55/14, 27711 Neratovice
TEL: 739 033 606, 603 511 608
E-MAIL: macoun@aa-consult.cz

NÁZEV AKCE: ROZVODY KYSLÍKU PRO LŮŽKA PACIENTŮ - V NOVÉM BYDŽOVĚ
FORMÁT: 8 x A4
MĚŘÍTKO: 1:100
ÚČEL: DPS
DATUM: 05.2017
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DO2017/00543
PROFESE: D.1.1 Architektonicko stavební řešení
MÍSTO: Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 91 Nový Bydžov
VYPRACOVAL: Ing.arch. Libor Kubena
KONTROLOVAL: Ing.arch. Libor Kubena
HIP: Ing.arch. Libor Kubena
OBJEKT: Objekt Interna, Nemocnice Nový Bydžov
OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE 3.NP
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-04
REVIZE:
ČÍSLO PARÉ:
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: