

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 5. 9. 2019

Dobrý den paní Hybšová, k zadávací dokumentaci mám dotaz. Potřeboval bych specifikovat odvětrávací zařízení, jehož revizi mám ocenit pro pracoviště Náchodsko. Jedná se mi o typ tohoto zařízení, zda jde o samočinné zařízení pro odvod tepla a kouře (tam bych potřeboval i výrobce), případně jen větrání chráněné únikové cesty ventilátory.

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele ze dne 6. 9. 2019

Jedná se o samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) pro přirozený odvod kouře a tepla typu RWA ESSMANN, výrobce ESSMANN GmbH.

Lhůta pro doručení nabídek zůstává nezměněná.

Nabídky doručte do 12. 9. 2019 do 13:00 hodin.

V Náchodě dne 6. 9. 2019


Bc. Michaela Kapustová
vedoucí odboru investic, nákupu
a grantových projektů
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19