

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,
níže Vám ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti dvou účastníků o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 9. 9. 2019

Dobrý den paní Hybšová, k zadávací dokumentaci mám ještě jeden dotaz. Do přílohy č.2 - nabídkový list se uvede celková cena za kontrolu všech hasicích přístrojů, hydrantů atp., přičemž počet zjistím z přílohy č.7 - je to tak? Do této ceny mám započítat i periodické zkoušky hasicích přístrojů? Počet se dá zjistit pouze orientačně podle roku výroby každého hasicího přístroje, tzn. nemusí přesně souhlasit se skutečností. Upozorňuji pouze, že periodická zkouška hasicího přístroje není chápána jako součást kontroly provozuschopnosti hasicího přístroje a dělá se u vodních a pěnových HP jedenkrát za tři roky, u ostatních HP jedenkrát za pět let. Pokud to tedy někdo do ceny nezapočítá, bude značně lacinější než ostatní.

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele ze dne 11. 9. 2019:

Odpověď č. 1)

Do přílohy č. 2 (2_1, 2_2) bude uvedena pouze cena za jednotlivý úkon.

Odpověď č. 2)

Ano, periodická zkouška nebyla započítána v příloze č. 2 (2_1, 2_2) do kontroly hasicích přístrojů. Na základě tohoto byla rozšířena příloha č. 2 (2_1, 2_2), která je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a upravena výzva k podání nabídek v bodě 1 Předmět plnění veřejné zakázky – červeně označený text.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 10. 9. 2019

Dobrý den,
domnívám se, že předmět VZ je nedostatečně specifikován a nelze na základě vymezeného určit nabídkovou cenu dostatečně přesně, tak aby byla porovnatelná s ostatními účastníky. Potenciální účastník z dané specifikace předmětu nemůže spolehlivě určit nabídkovou cenu, tak by zahrnovala všechny náklady s ní spojené. Není

patrné co zadavatel myslí pod pojmem drobné úpravy. Dále zda budou v rámci plnění nahrazovány i již neprovozuschopné hasicí přístroje či pouze neprovozuschopné HP vyřazeny. Dále není řečeno, zda budou revize všech uvedených požárně bezpečnostních zařízení požadovány jednorázově či ve více fázích roku. Co je myšleno ostatními činnostmi dle předmětu plnění? Nejsou řešeny ani periodické zkoušky a jejich počty. Dále zadavatel uvádí, že ceník se bude měnit. Prosíme o vysvětlení.

S přátelským pozdravem

Odpověď zadavatele ze dne 11. 9. 2019

Odpověď č. 1)

Drobnými úpravami – opravami u hasicích přístrojů, se rozumí např. oprava hadic, ventilků, skříček manometru.

Odpověď č. 2)

V rámci plnění nebudou nahrazovány již neprovozuschopné HP, informaci o neprovozuschopnosti HP sdělí dodavatel v protokolu o provozuschopnosti. HP budou v rámci VZ pouze vyřazeny.

Odpověď č. 3)

Revize budou požadovány jednorázově dle objednávky objednatele, termín bude uveden v objednávce nebo po dohodě s dodavatelem.

Odpověď č. 4)

Ostatními činnostmi dle předmětu plnění jsou myšleny činnosti dle pracoviště (rozdílné požárně bezpečnostní zařízení pro jednotlivé pracoviště)

Odpověď č. 5)

Ano, periodická zkouška nebyla započítána v příloze č. 2 (2_1, 2_2) do kontroly hasicích přístrojů. Na základě tohoto byla rozšířena příloha č. 2 (2_1, 2_2), která je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a upravena výzva k podání nabídek v bodě 1 Předmět plnění veřejné zakázky – červeně označený text.

Odpověď č. 6)

Dodavatel předloží s nabídkou i platný ceník ostatních činností. Pokud bude dodavatel ceník v době plnění VZ aktualizovat, sdělí toto obratem objednateli k odsouhlasení. V případě nezaslání aktuálního ceníku objednateli, bude brán v potaz poslední odsouhlasený ceník.

ZMĚNA LHŮTY PRO PRODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek 10 zadávací dokumentace. Původní znění článku 10 – Lhůta a místo pro podání nabídek se ruší a nahrazuje se novým zněním:

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídky: Nabídky doručte do 19. 9. 2019 do 13:00 hodin.

Nabídky budou podány v uzavřených obálkách, tato obálka bude zřetelně označena přesným názvem části veřejné zakázky, do které podává účastník svoji nabídku, kdy jedna obálka obsahuje nabídku, vždy pouze do jedné části veřejné zakázky:

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OZNAČENÍ OBÁLKY
1	„NEOTVÍRAT – Část 1: Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II. – pracoviště Náchodsko“
2	„NEOTVÍRAT – Část 2: Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II. – pracoviště Rychnovsko“

Místo pro podání nabídky:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pavilon A - podatelna
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Čas podání nabídky v pracovních dnech:

08:00 – 14:00 hod.


Nabídky je možno zaslat na adresu:

Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Alena Hybšová
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Přílohou tohoto dokumentu je upravená Výzva k podání nabídek a příloha č. 2 1, 2 2 - technická specifikace, kterou je nutné vyplnit a bude nedílnou součástí nabídek účastníků.

V Náchodě dne 11. 9. 2019



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.