

Policie české republiky
Krajské ředitelství policie
Královehradeckého kraje
Územní odbor OTO SKPV
Balbínova 24, 506 12 Jičín

PCR05ETRpo99631394

Č. j. KRP-65919-2/ČJ-2019-0504UO

V Jičíně 28. června 2019

Ing. Radek Umlaf
Vinohrady 375
547 01 Náchod

Věc : Vyjádření k předložené dokumentaci objektu novostavby depozitáře v obci Robousy

K návrhu poplachového zabezpečovacího systému /EVS/ v objektu novostavby depozitáře v obci Robousy

- Podmínky - objekt bude plnohodnotně zabezpečen plášťovou ochranou
- vnitřní prostory budou osazeny prostorovými duálními detektory
 - vstupy budou osazeny magnetickými kontakty
 - prostory ve kterých se nacházejí prosklené prostupy budou osazeny detektory tříštění skla
- A. Všechny prvky zabezpečovacího systému ve stupni 3 dle ČSN EN 50131-1
- B. V systému nebudou zapojeny optické a akustické sirény
- C. Přenos na systém centrální ochrany - pult Policie ČR **pouze EVS**

Závěr – Předložený návrh poplachového zabezpečovacího systému /EVS/ v objektu novostavby depozitáře v obci Robousy po splnění podmínek **vyhovuje** k napojení na systém centrální ochrany Policie ČR.


nprap. Ivan Velecký
vrchní inspektor

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Kancelář vedoucího územního odboru
Balbínova 24, 506 01 Jičín

Č. j. KRP-65919-3/ČJ-2019-0504UO

Jičín 3. července 2019

Počet stran: 1

Přílohy: 1

UM - atelier
Ing. Radek Umlauf
Vinohrady 375
547 01 Náchod

Vyjádření k žádosti o připojení na pult EZS - zaslání

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k možnosti připojení na pult EZS pro novostavbu depozitáře v obci Robousy sděluji, že za dodržení podmínek stanovených v čj. KRP-65919-2/ČJ-2019-0504UO, které je přílohou tohoto vyjádření, je možné provést napojení na systém centrální ochrany Policie ČR. Konkrétní postup k připojení můžete konzultovat s nrap. Ivanem Veleckým.

S pozdravem

plk. Mgr. Libor Špráchal
vedoucí ÚO Jičín