

VÝPIS SKLADER KONSTRUKCÍ				
Strana 1				
OZN.	UMÍSTĚNÍ	POPIS	POZNÁMKY	
A1	101-112 108,109 113, 115 117 118	<ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMĚLE TL.15 mm - BET. MAZANINA (C16/20) S KARI SÍŤ W6 150/150 + CEM. STĚRKA tl. 75 mm - PE FOLIE - POLYSTYREN EPS 200 S ($\lambda_d = 0,034$ W/mk tl.50+60 mm - HYDROIZOLACE ASF. PÁSY OXIDOVANÉ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU S TEXTILÍ - 4 mm - ZAKLADOVÁ DESKA tl. 150 mm BETON C20/25 XC2 + 2 x KARI SÍŤ W8 100/100 - HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FO-32 TL. 350 mm - STÁVAJÍCÍ ZEMINA 	- Skladbu podlahy dilatovat dle ČSN	SO-01
A2	exteriér před 117	<ul style="list-style-type: none"> - KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMĚLE TL.15 mm - BET. MAZANINA (C16/20) S KARI SÍŤ W6 150/150 + CEM. POTĚR tl. 100 mm - PE FOLIE - SPADOVÝ POLYSTYREN EPS 200 S ($\lambda_d = 0,034$ W/mk) tl. 80-30 mm - HYDROIZOLACE ASF. PÁSY OXIDOVANÉ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU S TEXTILÍ - 4 mm - ZAKLADOVÁ DESKA tl. 150 mm BETON C20/25 XC2 + 2 x KARI SÍŤ W8 100/100 - HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FO-32 TL. 350 mm - STÁVAJÍCÍ ZEMINA 	- Skladbu podlahy dilatovat dle ČSN	SO-01
A3	116	<ul style="list-style-type: none"> - BET. MAZANINA (C16/20) S KARI SÍŤ W6 150/150 tl. 50 mm - HYDROIZOLACE ASF. PÁSY OXIDOVANÉ S HLINÍKOVOU VLOŽKOU S TEXTILÍ - 4 mm - ZAKLADOVÁ DESKA tl. 150 mm BETON C20/25 XC2 + 2 x KARI SÍŤ W8 100/100 - PODKLADNÍ BETON - BET. MAZANINA (C16/20) tl. 50 mm - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOBETON (F32-63) TL. 500 mm - STÁVAJÍCÍ ZEMINA 		SO-01
A4	exteriér	<ul style="list-style-type: none"> - ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL.80 MM - POJEZDOVÁ - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 mm - TL. 30 MM - PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRK 8-16 mm, TL. 50 MM - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA 16-63 mm, TL. 300 MM - ŠTĚRKOPÍSEK TL.100 MM - PŮVODNÍ TERÉN / ZÁSYP. VÝKOPŮ - ZHUTNĚNÝ 		SO-11c
A5	exteriér	<ul style="list-style-type: none"> - VEGETAČNÍ - BET. DLAŽBA 200/200 TL.80 MM - KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRK 4-8 mm - TL. 30 MM - PODKLADNÍ VRSTVA - ŠTĚRK 8-16 mm, TL. 100 MM - ŠTĚRKOVÁ VRSTVA 16-63 mm, TL. 300 MM - ŠTĚRKOPÍSEK TL.100 MM - PŮVODNÍ TERÉN / ZÁSYP. VÝKOPŮ - ZHUTNĚNÝ 		SO-11b