

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 20731/2019/2  
Č. j.: KHSHK 23523/2019/HP.JC/Jir  
Vyřizuje: Mgr. Alena Jiroudková  
Tel.: 493 58 58 22, 731 62 86 09  
E-mail: alena.jiroudkova@khshk.cz

Ing. Radek Umlauf  
Vinohrady 375  
547 01 Náchod

V Jičíně dne 23. července 2019

### Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl., § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost **Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546** zastoupeného **Ing. Radkem Umlaufem, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČO 74015044** o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací stavby „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“**

**se souhlasí.**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:**

**k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody**

- **místo odběru: výtokový kohout u dřezu kuchyňky,**
- **odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.**

### **Odůvodnění**

Dne 24.6.2019 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného Ing. Radkem Umlaufem, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČO 74015044 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“.

---

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové  
tel.: 493 058 111, fax: 493 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 15 Jičín, telefon 493 585 811, fax 493 585 826



Projektová dokumentace byla doplněna dne 22.7.2019.

Předložená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Radkem Umlaufem, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČO 74015044 v květnu 2019 pod číslem zakázky 11/2018 řeší novostavbu depozitáře a garáže včetně zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury na p. p. č. 15/3 a 16/2 a st. p. č. 94/2 a 94/1, k. ú. Robousy. Objekt bude sloužit k uložení sbírkových předmětů a garáž pro osobní a dodávkové vozidlo.

Provoz bude trvale zajišťovat 1 pracovník a max. 5 zaměstnanců v jedné směně. Jediné trvalé pracovní místo vznikne v prostoru recepce a kanceláře.

V depozitáři bude probíhat příjem sbírkových předmětů, jejich ošetření (vysátí od prachu), evidence a uložení. Řešena je rovněž ruční dílna k drobným opravám a badatelna ke zkoumání, popisování sbírkových předmětů. Pro veřejnost je navržena badatelna.

Depozitář je navržen jako jednopodlažní objekt o půdorysných rozměrech 15,1 x 34 m se sedlovou střechou a využitým podkrovím. Vstup je řešen jako bezbariérový, u něj je umístěna recepce a kancelář, záchod pro veřejnost, badatelna veřejná a uzavřená, dílna (s umývadlem), výtah, schodiště, spisovna, kuchyňka, šatna, záchod, umývárna (umývadlo, sprcha), úklidová místnost, prostor pro příjem a ošetření předmětů s vjezdem pro možnost nakládky a vykládky předmětů. Hlavní prostor tvoří depozitáře v 1. NP (cca 262 m<sup>2</sup>) i podkroví (cca 106 m<sup>2</sup>), kde se nachází i technická místnost.

Garáž je jednopodlažní objekt o půdorysných rozměrech 7,0 x 8,3 m se sedlovou střechou a nevyužitým podkrovím. Prostor nebude uzavřen garážovými vraty, nebude vytápěn a uměle osvětlen.

Prostory depozitářů budou **vytápěny** a klimatizovány vzduchotechnickou jednotkou. Vytápění ostatních prostor je řešeno ústředním vytápěním se zdrojem tepla kombinace plynového kotle a rekuperační jednotky.

Prostory kanceláře, badatelen, dílny a denní místnosti jsou **větrány** okny a vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Šatna, záchod, umývárna, úklidová místnost a spisovna jsou větrány nuceně.

Prostory kanceláře, badatelen, dílny a denní místnosti jsou osvětleny denním světlem pomocí oken, prostor depozitáře je navržen bez okenních otvorů či s okny s úpravou proti pronikání UV záření. Umělé **osvětlení** je navrženo pomocí žárovkových a LED svítidel, dle projektové dokumentace jeho intenzita odpovídá požadavkům ČSN EN 12464-1.

Zdrojem pitné **vody** bude veřejný vodovodní řád, k výrobě teplé vody bude využíván zásobník plynového kotle.

**Podmínka** vychází z § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.


K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky.

Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněným výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Půdorys 1. a 2. NP zůstane uložen na KHS do ukončení řízení o užívání stavby.

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územním pracovišti v Jičíně, Revoluční 1076, 506 01 Jičín. V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.



Mgr. Alena Jiroudková  
vedoucí oddělení hygieny práce  
územní pracoviště Jičín