

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 3468/2019/2
Č. j.: KHSHK 4717/2019/HP.TU/Br
Vyřizuje: Ing. Jan Brož
Tel.: 499 829 553
E-mail: jan.broz@khshk.cz

ATIP a. s.
Ing. Martin Just
Pražská 169
541 31 Trutnov

V Trutnově dne 19. února 2019

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Poradenské centrum Královéhradeckého kraje – PPP Trutnov“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností ATIP a. s., Pražská 169, 541 31 Trutnov, IČO 25261568 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Poradenské centrum Královéhradeckého kraje – PPP Trutnov“

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtok u dřezu v denní místnosti č. 4.08.

Odůvodnění

Dne 1. února 2019 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností ATIP a. s., Pražská 169, 541 31 Trutnov, IČO 25261568 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Poradenské centrum Královéhradeckého kraje – PPP Trutnov“.

Předloženou projektovou dokumentaci (datum 1.2019, zakázkové číslo 171002) zpracovala společnost ATIP a. s., Pražská 169, 541 31 Trutnov, IČO 25261568. Záměr je situován na pozemcích st. p. č. 1373 a 874 a p. p. č. 2074/5 v katastrálním území Trutnov. Budou provedeny stavební úpravy a změna využití podsklepeného pětipodlažního objektu o zastavěné ploše 588, 6 m². Stavba bude sloužit jako poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje. Součástí stavby budou venkovní úpravy včetně 20 parkovacích stání, přípojky inženýrských sítí, veřejné osvětlení aj.

V suterénu jsou navrženy speciální učebna s navazující koupelnou (WC, sprcha, umývadlo), šest skladů pomůcek a dvě technické místnosti. V 1. NP budou tři učebny školského zařízení pro dodatečnou výchovu pedagogických pracovníků (dále jen „ŠZ DVPP“), kuchyňka (dřez), kancelář, toalety oddělené dle pohlaví, úklidová místnost s výlevkou, dva sklady, rozvodna NN, výměňiková stanice. Všechny tři učebny budou osazeny umývadlem. Předpokládaná kapacita velké učebny je 56 osob, dvě malé učebny mají navrženou kapacitu každá 20 osob. Ve 2. NP bude sedm pracoven speciálně pedagogického centra (dále jen „SPC“), kancelář příjmu SPC, kancelář ŠZ DVPP, kartotéka, sanitární zařízení zaměstnanců (předsíň, WC, sprcha), čekárna, sklad kompenzačních pomůcek, archiv, sklad, toalety oddělené dle pohlaví, úklidová místnost s výlevkou, WC kabina pro imobilní, serverovna a jídelna pro zaměstnance (dřez). Ve 3. NP je navrženo devět pracoven pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“), pracovna PPP s knihovnou, kancelář příjmu PPP, kartotéka, sanitární zařízení zaměstnanců (předsíň, WC, sprcha), komunitní místnost, čekárna, dva sklady, toalety oddělené dle pohlaví, úklidová místnost s výlevkou, WC kabina pro imobilní, denní místnost. V posledním podlaží bude sklad pomůcek, tři pracovny střediska volné péče (dále jen „SVP“), kartotéka, kancelář příjmu SVP, čekárna, denní místnost (dřez), záchod, sprcha, komunitní místnost a dvě strojovny vzduchotechniky. Vertikální komunikaci budou zajišťovat dvě dvouramenná schodiště a výtah.

Denní osvětlení bude zajištěno okny. Umělé osvětlení bude řešeno v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1 (kanceláře 500 lx; učebny, kartotéky, příjem, komunitní místnosti 300 lx; sanitární zařízení, jídelny, čekárny 200 lx). Rovnotlaké větrání učeben bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka (filtrace, ohřev, rekuperace) umístěná v suterénu. Vyústění sání a výfuku této jednotky bude na západní fasádu objektu. Větrání komunitních místností, čekáren, jídelen budou zajišťovat další tři vzduchotechnické jednotky ve strojovnách VZT ve 4. nadzemním podlaží. Vyústění VZT jednotek bude nad střechu objektu. Výfuky a sání od všech VZT jednotek budou opatřeny tlumiči hluku. Sklady, toalety, úklidové místnosti budou s nuceným podtlakovým větráním. Provoz vzduchotechnického zařízení se předpokládá pouze v denní době. V serverovně bude instalováno chladicí zařízení SPLIT. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na západní fasádě objektu. Vytápění objektu bude centrální teplovodní deskovými otopnými tělesy (učebny, kanceláře, čekárny, komunitní místnost 22 °C, záchody 18 °C). Zdrojem tepla pro vytápění bude směšovací stanice v 1. NP objektu, která bude napojena na přípojku CZT. Objekt bude napojen na veřejný vodovod navrženou přípojkou. Teplá voda bude vyráběna centrálně ve stávající výměňikové stanici.

V zařízení se předpokládá 12 pracovníků pedagogicko-psychologické poradny, 11 pracovníků speciálně pedagogického centra, tři pracovníci školského zařízení pro dodatečnou výchovu pedagogických pracovníků a čtyři pracovníci střediska volné péče.

Stavba byla navržena v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Nejbližší chráněný prostor staveb se nachází jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 20 m a dále severním směrem ve vzdálenosti cca 22 m. Vzhledem k výše uvedenému se nepředpokládá překračování hygienických limitů hluku z provozu záměru.

Podmínka vychází z požadavku upraveného § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 53 odst. 1 a § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor

mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územním pracovišti v Trutnově, Úpická 117, 541 17 Trutnov. V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována. Výkresy půdorysů vzduchotechniky 1. PP až 4. nadzemního podlaží byly ponechány na KHS k archivaci.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Ing. Jan Brož
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Trutnov