



VÝPIS TVAROVEK A POTRUBÍ			
OZNAČENÍ	POPIS	KS	POZNÁMKA
TVAROVKY			
3500	NAVRTÁVACÍ PAS NA LITINOVÉ A OCELOVÉ POTRUBÍ DN 80-6/4" - kód VV461.0303	1	
	ELEKTROKOLENO 90° typ LU, PE 100, de 50 mm	2	
ARMATURY POHYBLIVÉ			
Š 40	ŠOUPÁTKO PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 40 - kód VV461.0150 S VNĚJŠÍM ZÁVITEM / ISO HRDLO	1	NA ZEMNÍ SOUPRAVU
1650	ULIČNÍ POKLOP TUHÝ - kód VV461.0121	1	PRO DOM. ŠOUPÁTKA
9601	ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPÁTKA TELESKOP. - kód VV461.0132	1	DL. 1,3 - 1,8 m
3481	PODKLADNÍ DESKA PRO ULIČNÍ POKLOP - kód VV461.0140	1	
TRUBNÍ MATERIÁL - LINEÁRNÍ POLYETYLÉN PE 100 RC			
	PE 100 RC 50x4,6 mm, SDR11	14 m	

POZNÁMKA: KÓDY VE TVARU VVxxx.xxxx JSOU UVEDENY V KNIZE SPECIFIKACÍ VÝKRES VV.50

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 431,410 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt
		Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP^{a.s.} Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:  ATIP^{a.s.} Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba TRUTNOV PORADENSKÉ CENTRUM KHK - PPP TRUTNOV etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 171003			
		měřítko			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-32 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
díl / profese D.2.1 - Venkovní vodovod		datum dokončení - revize 00 05.2019		datum revize	
název přílohy KLADEČSKÉ SCHÉMA		DPS	SO-32	VV.05	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize