


# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

## OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Polyfunkční - vzdělávací, administrativní, obytná,

Posuzovaná část: RB2 Ostatní budovy (18-22°C)

Adresa budovy: Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

Hodnocení obálky  
budovyCelková podlahová plocha  $A_c = 5010.0 \text{ m}^2$ **CI** Velmi úsporná

Mimořádně ne hospodárná

**KLASIFIKACE****1,79**

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

 $U_{em}$  ve  $W/(m^2.K)$   $U_{em} = H_T/A$ **0,95**

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky

budovy podle ČSN 73 0540-2:2011  $U_{em,N}$  ve  $W/(m^2.K)$ **0,53**Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty  $U_{em}$ 

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,26	0,40	0,53	0,79	1,06	1,32

Platnost štítku do : 17.07.2022

Osvědčení č. :

ČKAIT 0601261, MPO 0508

Dat. vypracování : 17.07.2012

Jméno a příjmení:

Radoslav Duchoň

**Poznámka:**

Hodnocení je nutné posuzovat dle požadavků zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.