




ŘEZ A - A




ŘEZ B - B



ŘEZ C - C



ŘEZ D - D



POZNÁMKA:


- POTRUBÍ ZAVĚŠT NA ZÁVĚSÝ JEJICHŽ UMÍSTĚNÍ URČÍ VEDOUČÍ MONTÁŽE NA STAVBĚ
- VŠECHNY SPOJE NA VZT MUSÍ BYT VODIVĚ SPOJENY A NÁSLEDNĚ CELÁ
- KONSTRUKCE NAPOJENA NA UZEMĚNÍ
- SÁČI POTRUBÍ DO KLIMATIZDNOTKY A PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHU DO ČISTÉHO PROSTORU DO JE
- TELEPNĚ IZOLOVANO
- PŘIPOJENÍ HADIC K NÁSTAVCŮM PROVĚST POMOCÍ SMŘTOVACÍ PÁSKY A NÁSLEDNĚ SPOU POJISTIT
- NYLONOVOU SPONOU
- INSTALACI FILTRAČNÍCH NÁSTAVCŮ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO STROPU PROVADĚT SOUBĚŽNĚ S
- MONTÁŽÍ STROPU ČISTÉHO PROSTORU.

REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

BRANDÝSKÁ 8, 250 00 JIRNY

TEL: +420 281 012 550, FAX: +420 281 012 552

www.labox.eu, info@labox.eu




SCHVÁLIL:

Ing. Vladimír Förster

PŘÍMÝ ZPRACOVATEL:

HLINŮZ PROJEKTU:

Ing. Vladimír Voyřel



KONTROLOVAL:

Ing. Vladimír Förster

VYPRACOVAL:

Ing. Vladimír Förster

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

STAVBA:

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Bolzanova 512, 506 01 Jičín

Úprava přípravy radiofarmak

ČÁST:

D.1.4.4 Vzduchotechnika

NÁZEV VÝKRESU:

VZDUCHOTECHNIKA ČP

STUPEŇ:

DPS

DATUM:

07/2014

POČET A4:

4

Č. ZAKÁZKY:

Z0152-2014

AR.ČÍSLO:

2014-152-VZT-012

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE:

012

00

AZ44A, 420X594