DETAIL B - ŽLABOVÁ HRANA

M 1:5



S03 NAVRŽENÁ SKLADBA STĚNY

PŮVODNÍ KONSTRUKCE – ZDĚNÁ STĚNA	
PENETRACE PODKLADU	–
LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU NAPŘ.: DEKTHERM ELASTIK	8–30 MM
TEP. IZOLACE Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH DESEK S PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN NAPŘ.: ISOVER TF PROFI ... MAX λd=0,038 W/m*K	140 MM
ZÁKLADNÍ VRSTVA – STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA 160g/m² NAPŘ.: DEKTHERM ELASTIK + TKANINA VERTEX R 131	3–6 MM
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁT. DISPERZE PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTI NAPŘ.: WEBER.PAS PODKLAD UNI	–
PASTOVITÁ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI, ZRNITOST 1,5 MM NAPŘ.: WEBER.PAS EXTRACLEAN ACTIV	–

K.05 okapnice z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, r.š. 200 mm

K.04 podokapní žlab

FeZn plech tl. 0,6 mm, oboustranně lakovaný R.Š. 400

S02 NAVRŽENÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ NAPŘ. DEKPLAN 76	1,5 MM
SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ TEXTILIE (SKLOVLÁKNITÝ VLIES), SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. FILTEK V	– MM
KOMBINOVANÝ IZOLANT SLOŽENÝ ZE VZÁJEMNĚ SE PŘEKRÝVAJÍCÍCH DESEK Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN V TLOUŠŤCE 2x30 MM A DESEK ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS TL. 220 MM	280 MM
SAMOLEPÍCÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A S NÍZKOU POŽÁRNÍ ZÁTĚŽÍ NAPŘ. DACO-KSD	0,4 MM
ASFALTOVÁ VODOUŘEDITELNÁ PENETRAČNÍ EMULZE NAPŘ. DEKPRIMER	– MM
TRAPÉZOVÝ PLECH DLE STATICKÉHO NÁVRHU – TR 50/260/0,75 – POLOHA ŠIROKOU VLNOU NAHORU	
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ I NOSNÍKY VE SPÁDU, BUDOU ZKRÁCENY, OBROUŠENY ODMAŠTĚNY A ZNOVU NATŘENY	
NOVÝ SDK PODHLED NA ZAVĚŠENÉM ROŠTU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EI 30	

POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Délky kotev a šroubů jsou pouze orientační, je nutné jejich doměření na stavbě.
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střechy.

± 0.000 = PODLAHA U VYTYČOVACÍHO BODU U SLOUPU

Projekt / Project
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VELKÉ POŘÍČÍ, ŠKOLA I. – č. akce SM/19/356 – PD

Zákazník
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ, TEXTILNÍ A POLYGRAFICKÁ, Hosotvského 910, 549 31 HRONOV

Zpracovatel
prokonsult projekty - statika - konsultace
PROKONSULT s.r.o.
Koubovka 876
549 41 Červený Kostelec
604 680 372, v.nyvlt@prokonsult.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. M. Nývlt	Ing. V. Nývlt	Ing. V. Nývlt

Stupeň	Počet A4	Měřítko	Datum
DPS	3	1:50	08/2019

Objekt

Část
D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu
DETAIL B – ŽLABOVÁ HRANA

Archivní číslo	Výkres číslo	Kopie
1912	D.1.1.05	

_PROKONSULT – CADKON 2D.CTB

Datum tisku: 18.08.2019