

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Zadavatel: Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Sídlo: Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČ: 601 16 781
jednající: Mgr. Miloš Chlumský, ředitel

Název veřejné zakázky:

Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná v souladu se směrnicí Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečnou informaci jako odpověď na dotaz účastníka z 10. 12. 2019:

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz k PBR, která je součástí zadávací dokumentace.

V PBR se píše následující:

PÚ 5: výtahová šachta

Výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek ve II. stupni požární bezpečnosti.
Typ výtahu a stavební konstrukce budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

PÚ 6: strojovna výtahu

Strojovna výtahu bude tvořit samostatný požární úsek ve II. stupni požární bezpečnosti.
Strojovna bude řešena společně s výtahovou šachtou v dalším stupni projektové dokumentace.

Výše uvedené nekoresponduje s požadavky zadávací dokumentace, kde je uveden požadavek na hydraulický výtah v příloze č. 3 doplnění podkladů a též v soupisu prací je požadavek na ocenění výtahu.

Žádám o jasné stanovisko případných požadavků na požární odolnost EW dveří výtahu. Nikde jsem nenalezl, kde má být umístěna strojovna výtahu včetně požadavků na její provedení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje informace k PBR:

Výtahová šachta

Bude umístěna ve středu přístavby, mezi rameny únikového schodiště. Provedena bude z ocelové konstrukce s opláštěným materiálem s požární odolností 30 min. Vlastní šachta bude mít spodní podlahu 1,5 m pod nejnižší stanicí. Strojovna se umístí v suterénu přístavby, kde bude dostatek místa pro potřebnou technologii. U strojovny se osadí protipožární dveře šíře 80 cm směrem ke schodišti. Požární odolnost všech otvorů, vedoucích k výtahu, je EI20D3.

Hydraulický výtah byl navržen z důvodu výšky v podkroví. Památkáři nesouhlasili s navýšením střechy nad stávající hřeben gymnázia.

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Nově končí lhůta pro podání nabídek 16. 12. 2019 v 10:00.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_53.html.

V Jičíně dne 11. 12. 2019

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

.....


Mgr. Miloš Chlumský, ředitel