

SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍCI SOUSTAVY BLESKOSVODU

VÝKOP PRO SOUSTAVU MIN. 70CM HLUBOKÝ

ZEMNIČE OSADIT DO ROSTLÉHO TERÉNU






SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍCI SOUSTAVY BLESKOSVODU

VÝKOP PRO SOUSTAVU MIN. 70CM HLUBOKÝ

ZEMNIČE OSADIT DO ROSTLÉHO TERÉNU



		SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jičín 870 500 72 Hradec Králové 3 tel./fax 491 611 932	
č. zakázky SPE		V05/2014	
ZMĚNA ČÍSLO		DATA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
Petr Vodička		Petr Vodička	
Ing. Hloušek		Ing. Hloušek	
INVESTOR:		MÍSTO	
Rekonstrukce střechy - objekt č. 5		RYCHLOV NAD	
OBJEKT:		KNEŽNOU	
-		-	
ČÁST DOKUMENTACE:		PROFESE	
D.1.4c		BLESKOSVOD	
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PŘÍLOHY	
SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍCI SOUSTAVY		D.1.4C-EL4	