

PŮDORYS 3.NP  
ÚROVEŇ +8,000

LEGENDA:

- TOPNÁ VODA 85/65°C OKRUH VZT
- TOPNÁ VODA 75/55°C OKRUH TĚLES
- OKRUH CHLADICÍ VODY 6/12°C
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ VČETNĚ KABELAŽE

KAZETOVÁ JEDNOTKA FAN-COIL

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA SPLIT

TOPNÉ TĚLESO TYP VK

MINIMÁLNÍ TEPLOTA V MÍSTNOSTI V TOPNÉM OBDOBÍ  
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA V MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ

Poznámka :  
Součástí trasy potrubí PEX/AL/PEX uložené do konstrukce podlahy musí být kompenzace délkové roztažnosti dle pokynů výrobce potrubí.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C. MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]
A.3.01	SCHODIŠTĚ	39,81	3,61
A.3.02	SCHODIŠTĚ	27,60	3,61
A.3.03	CHODBA	103,69	2,80-3,00
A.3.04	SKLAD PRÁDLA - PŘÍRUČNÍ SKLAD	19,23	3,00
A.3.05	LOUČE	14,62	3,00
A.3.06	BESTERNA	23,22	3,00
A.3.07	HEMODIALYZAČNÍ SÁL	212,74	3,00
A.3.08	LOUČE	15,32	3,00
A.3.09	ČISTÍ MÍSTNOST SKLAD INFEKČNÍHO	9,83	2,80
A.3.10	ODPADU A SPINAVÉHO PRÁDLA	5,79	2,60
A.3.11	FILTR MATERIÁLU	7,79	2,60
A.3.12	SPRCHA+WC PACIENTI BEZBARIÉROVÉ	1,78	2,60
A.3.13	SATNA MUŽI PACIENTI	6,87	2,60
A.3.14	WC MUŽI PACIENTI	5,39	2,60
A.3.15	WC ŽENY PACIENTI	5,18	2,60
A.3.16	SATNA ŽENY PACIENTI	7,01	2,60
A.3.17	CEKÁRNA - CHODBA	68,17	2,80-3,00
A.3.18	LYSETROVNA	23,83	3,00
A.3.19	ZÁZEMÍ PO AMBULANCE, SKLAD	13,89	3,00
A.3.20	AMBULANCE LÉKÁR	22,44	3,00
A.3.21	AMBULANCE SESTRA	22,37	3,00
A.3.22	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍN	5,51	3,00
A.3.23	WC ŽENY PACIENTI	1,78	2,60
A.3.24	WC ŽENY PACIENTI	1,78	2,60
A.3.25	WC MUŽI PACIENTI	3,36	3,00
A.3.26	WC MUŽI PACIENTI	1,85	2,60
A.3.27	WC MUŽI PACIENTI	1,85	2,60
A.3.28	WC MUŽI PACIENTI	5,97	2,60
A.3.29	WC MUŽI PACIENTI	3,79	2,60
A.3.30	ROZVODNA SLP	5,36	3,61
A.3.31	SKLAD	108,17	3,00
A.3.32	UPRAVNA VODY, CENTRÁLNÍ MICHANI	33,35	3,00
A.3.33	TECHNICKÝ REZERVNÍ MONITORY	16,27	3,00
A.3.34	SPISOVNA	13,88	3,00
A.3.35	CHLAZENÝ SKLAD LÉKU A MATERIÁLU	13,26	3,00
A.3.36	VÝCHOZÍ SESTRA	15,28	3,00
A.3.37	LÉKÁRSKÝ POKOJ	15,90	3,00
A.3.38	SPRCHA PRIMÁR	2,25	2,60
A.3.39	SPRCHA PRIMÁR	4,78	2,60
A.3.40	POKJ PRIMÁR	19,41	3,00
A.3.41	WC PERSONAL MUŽI PŘEDSÍN	3,41	2,60
A.3.42	WC PERSONAL MUŽI	1,75	2,60
A.3.43	WC PERSONAL ŽENY PŘEDSÍN	3,53	3,00
A.3.44	WC PERSONAL ŽENY	1,75	3,00
A.3.45	WC PERSONAL ŽENY	1,75	2,60
A.3.46	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	23,08	3,00
A.3.47	ČAJOVNA KUCHYNKA PACIENTI	8,51	3,00
A.3.48	FILTR PACIENTŮ	15,44	2,60
A.3.49		988,13	

V1	VÝTAH LÚŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7,56	25,2
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2,88	25,2
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2,88	20,9

IS1a	INSTALAČNÍ SACHTA	2,69	24,165
IS1b	INSTALAČNÍ SACHTA	1,61	24,165
IS1c	INSTALAČNÍ SACHTA	1,58	24,165
IS2	INSTALAČNÍ SACHTA	6,33	24,165
IS3	INSTALAČNÍ SACHTA	2,56	24,165
IS4	INSTALAČNÍ SACHTA	0,60	24,165
IS5a	INSTALAČNÍ SACHTA	2,24	19,865
IS5b	INSTALAČNÍ SACHTA	1,68	19,865
IS5c	INSTALAČNÍ SACHTA	19,28	

výběrová stůba  
interiér stavba

Souladkový systém : JTSK  
Výškový systém : Bp  
±0,000-289,70 m.n.m.

DLEKRETEL

KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ,  
PŘÍVOZSKÉ NÁMĚSTÍ 1245  
500 03 HRADEC KRALOVÉ

KANIA

VEDOUcí PROJEKTANT : ING. OKREJČEK FABIÁN  
STUP. PROJEKTANT : ING. OKREJČEK FABIÁN  
VÝKONOVATEL : VERA BETHOVÁ  
KONTROLOVATEL : ING. PAVEL BRID  
KRAJ : KRALOVÉHRADECKÝ  
MĚSTO : HRADEC KRALOVÉ  
STAV. ÚŘAD : JČON

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"  
(STAVĚNÍ ÚPRAVY C.P. 311 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII  
ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU)

NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A  
NÁZEV PRŮJEDY : PŮDORYS 3. NP

Č. ZAK. : 19033  
OBJED. : SOUPRAVY  
Č. PRŮJEDY : 130

STUPĚŇ : DPS  
DATUM : 04/2017  
FORMA PRŮJEDY : A3  
MĚŘITÍ : 1:50  
POUŽITÝ PŘÍKLAD : 130

15033-DPS-D.1.4.3-SO 01-05