



POZNÁMKA:

V místnostech s podhledy budou kabely J0FE-R 1x2x0,8 vedeny nad podhledem volně, přichyceny ke stropu příchytkami bez požární odolnosti. V místnostech bez podhledu budou kabely J0FE-R 1x2x0,8 vedeny na povrchu v pemřích trubkách. Kabely J0FE-R mohou být uloženy také do společných kabelových žlábků.

Kabely s funkcí schopnosti při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichyceny kovovými příchytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru do dobu 30 minut. Kovové příchytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro přichytky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.