ŘEZY - NOVÝ STAV, M 1:50

ŘEZ C´-C´´



ŘEZ D-D´



ŘEZ E-E´



KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŽIVIČNÁ KONSTRUKCE (D1–N–2–PIII–V)

Asfaltový beton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108–1
Spojovací postřik 0,2kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
Obalové kamenivo střednězrnné	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108–1
Infiltrační postřik	PI–E		ČSN 73 6129
Štěrkodrť (třída A)	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrť (třída B)	ŠDB	min. 150 mm	ČSN 73 6126
Konstrukce celkem		min. 410 mm	
Výměna podloží – např. štěrkodrť 0–63Sb		500 mm	ČSN 73 6126

Separační netkaná geotextilie 0,3kg/m2

Min. hodnota modulu přetvárnosti plání Edef,2=45 MPa (ČSN 72 1006, TP 170)
Min. hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDa min. 150mm Edef,2=70MPa (ČSN 72 1006, TP 170)
Min. hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150mm Edef,2=100MPa (ČSN 72 1006, TP 170)

Výše uvedená konstrukce je navržena za předpokladu zhutnění plání na modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Dosažení této únosnosti na úrovni zemní pláně je nutno ověřit zatěžovacími zkouškami. Dále je nutno ověřit požadované únosnosti vrstev ŠDb (70 MPa) a ŠDa (100 MPa).
Při nedosažení požadované únosnosti je nutné provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2, popř. provést jinou úpravu (vápněním).

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	PAVEL LUKÁČ	
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN	

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ		DPS	
DATUM		4/2017	
FORMÁT/POČET STR.		A4 x 5	
MĚŘÍTKO		M 1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK	15033	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

NÁZEV OBJEKTU : INSTALAČNÍ KANÁL

ČÁST : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY :

ŘEZ C´-C´´, D-D´, E-E´ - NOVÝ STAV

Č. PŘÍLOHY :

15033-DPS-D.1.1-SO04 04-07