

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:		<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		 <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b>	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	JIŘÍ MAREŠ				
KONTROLOVAL	MICHAL VINDUŠKA				
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE: <b>NOVOSTAVBA PAVILONU „A“</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) <b>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE-VODOVOD,          KANALIZACE</b>				STUPEŇ DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘÍTKO Č. ZAK SOUBOR	
				DPS 04/2017 A4/2 -- 15033 DOC	
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>				Č. PŘÍLOHY: <b>15033-DPS-D.1.4.1.-SO 04-03</b>	

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Stavební objekt 04 - Instalační kanál

Kód profese: ZTI - Zdravotně technické instalace

Datum: 04/2017

Poř. čís.	Čís. pol.	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby	Poznámka
		<b>Název kapitoly</b>						
p.č.	č.p.	Krátký popis položky	výměra	m.j.	j.c.	celkem	Detailní popis položky, tech.parametry	postup výpočtu
		<b>KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže</b>						
		<b>KANALIZACE SPLAŠKOVÁ</b>						
1	vlastní	Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem, pro vodu bez fekálií, výtlač DN32, vč.montáže, uzávěrů (2xKK32) a ZK32, P1=0,43kW, dopravní výška max.6,5m, max průtok 10m3/hod	1,00	ks				součet atributů z AutoCadu
		<b>VODOVOD - veškeré položky jsou vč. montáže</b>						
		Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro TV (pátevní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímk a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:						
2	vlastní	Potrubí - rozvody TV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 50mm	111,00	m				15033-DSP-D.1.4.1.-SO 04-02
		Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro CV (pátevní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímk a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:						
3	vlastní	Potrubí - rozvody CV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm	111,00	m				15033-DSP-D.1.4.1.-SO 04-02
4	vlastní	Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN50	1,00	ks				součet atributů z AutoCadu
5	vlastní	Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN65	1,00	ks				součet atributů z AutoCadu
6	vlastní	Vypouštění, odvodušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN15 pro vypouštění a odvodušnění potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích armatur	2,00	ks				součet atributů z AutoCadu
7	vlastní	Zkoušky tlakové - vzduchem dle platné ČSN a EN - do DN 100	222,00	m				součet délek potrubí
		<b>CELKEM</b>						