

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

19.02.2019

Číslo jednací:

AQUA/5403/2019/Lu

Vyřizuje:

Jitka Luňáková

Tel.:

+420 494 539 154

E-mail:

jitka.lunakova@aquark.cz

Datum:

21.03.2019

INS spol. s r.o.

Parkány č.p. 413

547 01 Náchod

Borohrádek, parc. č. 180/1, Novostavba domova důchodců, Borohrádek (zákres sítí - se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Královéhradecký kraj, Hradec Králové, Hradec Králové, Pivovarské náměstí, č.p. 1245/2, 50003

Při záměru napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné splnění následujících podmínek:

- V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. vodárenské sítě či jiná zařízení.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. §23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.aquark.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti AQUA SERVIS, a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.
- Dešťové vody (pokud nebudou zadržovány pro další využití) budou likvidovány přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, je nutné zajistit likvidaci jiným způsobem (dešťové vody nebudou vypouštěny do veřejné kanalizace).
- Možnost napojení na vodovodní řady a kanalizační sběrače může být řešena až po doložení situace trasy přípojek. Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.

Napojení budoucí novostavby domova důchodců na vodovod může být provedeno z areálových rozvodů stávajícího pečovatelského domu pro seniory.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby, popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Jitka Luňáková
referentka vyjadřování

Přílohy: 1 x situace

Spisový znak: 4.2, Skartační lhůta: S10

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Luňáková