



BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE PATER

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP
RAL 4001	RAL 5019	RAL 6033	RAL 6021	RAL 1021	RAL 1034	RAL 2001	RAL 3022

LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- S_z** Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky, volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (vypínat na stěně).
- Z** El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - 1200 mm vysoko, (event. pod parapet)
- Z'₇** El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje dieselagregátu, v místnostech pro lékařské účely napájena přes proudový chránič, případně označena "DO" - cca 300 mm vysoko.
- Z₇** El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje dieselagregátu, v místnostech pro lékařské účely napájena přes proud. chránič, případně označena "DO" - 1200 mm vysoko (ev. pod parapet).
- PC** Dvojzásuvka počítačové sítě (2RJ45) - dle projektu slaboproudu.