


VÝPIS MÍSTNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VÝROBKU DLE VÝKRESŮ:

OBJEKT K:

K.ZN.LP32

K.06.060 - VYŠ.PRO RIZIKOVÉ NOVOR. A KALMETIZACE
K.07.024 - VYŠETŘOVNA + PŘÍJEM



LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

S_z Přívod el. proudu 230V pro osvětlení pracovní linky, volný konec kabelu 1m - cca 1450 mm (vypínač na stěně).

Z El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič - 1200 mm vysoko. (event. pod parapet)

Z₇ El. zásuvka 230 V/16 A, napájená ze záložního zdroje diesela agregátu, v místnostech pro lékařské účely napájena přes proudový chránič. případně označená "DO" - cca 300 mm vysoko.

PCL

Pzn. Před výrobou je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu v místě montáže