



- SS-SVORKA SPOJOVACÍ
  - SO-SVORKA OKAPOVÁ
  - ST-PŘIPOJOVACÍ SVORKA NA POTRUBÍ
  - JT-JIMACÍ TYČ VČ. PŘIPOJOVACÍ SVORKY A PODSTAVCE
  - ◎ SVOD-OCHRANNÝ ÚHELNIK+ZKUŠEBNÍ SVORKA
- \_\_\_\_\_ JIMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ-DRÁT AIMGSI  $\phi=8\text{mm}$  NA PODPĚRÁCH
- UZEMNĚNÍ PÁSEK Fezn 30x4 V ZEMI V HL. 80 cm-PROPOJIT SE STÁV.UZEMNĚNÍM PRO ULOŽENÍ PÁSKU Fezn BUDOU VYUŽITÝ VÝKOPOVÉ PRÁCE
- SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM VNĚJŠÍHO PLOŠTĚ OBJEKTU

JIMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA MŘÍŽOVÁ DRÁTEM AIMGSI  $\phi=8\text{ mm}$  NA PODPĚRÁCH,  
UZEMNĚNÍ STAVAJÍCÍ+PÁSKEM Fezn 30x4, PŘIVODY OD SVODŮ DRÁT Fezn d=10mm V ZEMI  
STAVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ-VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
OBJEKT OPATŘEN 2 SVODY VYBAVENÝMI OCHRANNÝM ÚHELNIKEM A ZKUŠEBNÍ SVORKOU  
OBJEKT JE OVRĚN PRO TŘ.III LPS  
BEZPEČNÁ VZDALENOST PRO VZDUCH 0,45m

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT	<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>SLABHOUDĚK PETR</div> <div>HRÁSKÉHO 770/4</div> <div>ZŠ 01 BENESOV</div> <div>Email: slabhoudek@iscoll.cz</div> <div>TEL.:317723734</div> <div>ICO 12572888</div>			
VLADIMÍR		VLADIMÍR	STAVEBNÍ ČÁSTI				
BAŘTA		BAŘTA	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.				
			PRAHA 6				
				STUPEŇ PD	DPS		
STAVEBNÍK	ON JIČÍN a.s. BOUZANOVÁ 512 JIČÍN			DATUM	09/2016		
OBECNÍ ÚŘAD	NOVÝ BYDŽOV			ZAK. ČÍSLO	16129	MĚŘÍTKO	1:100
STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÝ BYDŽOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PÁŘE Č.:	
OBJEKT	OBJEKT ZVS						
NÁZEV AKCE:							
SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV							
V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV-OBJEKT ZVS							
JANA MALÁTA 493 NOVÝ BYDŽOV							
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ							
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU			
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				HRM1			