



Kabelové vedení je v půdním prostoru v drátěném žlabu MERKUR 50 x 50
prostory k jednotlivým jednotkám zateplením a stropem, od rozváděče pod omítkou.
V místnosti 3.28 termostať spíná při dosažení navolené teploty.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	VYUŽITÍ MÍSTNOSTI
3.00	CHODBA SE SCHODIŠTĚM 01
3.01	CHODBA 01
3.02	PŘEDSÍŇ
3.03	POKOJ 01 (3LŮŽKA)
3.04	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 01
3.05	WC PERSONÁL (KABINKA S WC + PŘEDSÍŇ)
3.06	POKOJ 02 (3LŮŽKA)
3.07	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 02
3.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
3.09	POKOJ 03 (2LŮŽKA)
3.10	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 03
3.11	POKOJ 04 (2LŮŽKA)
3.12	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 04
3.13	POKOJ 05 (3LŮŽKA)
3.14	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 05
3.15	POKOJ 06 (3LŮŽKA)
3.16	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 06
3.17	CHODBA 02
3.18	ŠATNA MUŽSKÉHO PERSONÁLU
3.19	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MUŽSKÝ PERSONÁL
3.20	SKLAD INVENTÁŘE 01
3.21	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
3.22	CHODBA SE SCHODIŠTĚM 02
3.23	PŮDNÍ PROSTOR
3.24	SPISOVNA
3.25	SKLAD INVENTÁŘE 02
3.26	KUŘARNA
3.27	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA
3.28	SKLAD INVENTÁŘE 03
3.29	ŽÁZEMÍ PERSONÁLU
3.30	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
3.31	CVIČNÁ MÍSTNOST
3.32	SKLAD INVENTÁŘE 04
3.51	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - OSOBNÍ VÝTAH
3.52	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - EVAKUAČNÍ VÝTAH
3.53	VÝTAHOVÁ ŠACHTA - JÍDELNÍ VÝTAH
3.54	VEŽ

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud chráničem

KRESLIL RICHARD KRAL	PROJEKTANT RICHARD KRAL	DOPROJ. PROJEKTANT VLADISLAV VLACH	HIP ING. R. HIRKA	KONTROLOVAL ING. R. HIRKA	PRAXION PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY	KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245/2, 50003 HRADEC KRALOVÉ AREÁL DOMOVA PRO SENIORY, TEPLICE NAD METUJÍ				HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785
ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE DD TEPLICE NAD METUJÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ					
3.N.P.-ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ KLIMATIZACE	1:50				EL-2