





| TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP - navrhovaný stav | | |
|--|---------------------------------|----------------------|
| m.č. | název místnosti | plocha [m2] |
| 5-3.01 | HLAVNÍ CHODBA | 88,3 |
| 5-3.02 | HERNÍ PROSTOR | 55,1 |
| 5-3.03 | PRACOVISTÉ LOGOPEDA | 21,1 |
| 5-3.04 | ODBORNÉ PRACOVISTÉ | 14,5 |
| 5-3.05 | ODBORNÉ PRACOVISTÉ | 15,1 |
| 5-3.06 | PRACOVISTÉ TLUMOČNÍKA | 14,8 |
| 5-3.07 | SPEC. MÍST. KOMPL. REHABILITACE | 14,9 |
| 5-3.08 | PRACOVISTÉ LEKTORA ČJZ | 14,5 |
| 5-3.09 | RELAXAČNÍ PROSTOR S KNIHOVNOU | 30,8 |
| 5-3.10 | PRACOVISTÉ TERAPEUTA | 19,7 |
| 5-3.11 | PRACOVISTÉ VEDOUCÍHO CENTRA | 15,8 |
| 5-3.12 | PŘEDSÍN | 4,3 |
| 5-3.13 | UCEBNA PRO RODICE S DĚTMI | 42,2 |
| 5-3.14 | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL | 42,2 |
| 5-3.15 | KUCHYŇKA | 6,3 |
| 5-3.16 | WC - ZAMĚŠTNANCI | 2,8 |
| 5-3.17 | WC PŘEDSÍN | 2,3 |
| 5-3.18 | SKLAD POMŮCEK | 6,4 |
| 5-3.19 | ŠATNA - RODIČE S DĚTMI | 25,9 |
| 5-3.20 | WC - DĚTI | 6,1 |
| 5-3.21 | WC - INVALIDÉ | 4,6 |
| 5-3.22 | WC - RODIČE | 3,3 |
| 5-3.23 | SCHODIŠTĚ | 7,4 |
| | | 458,4 m ² |


LEGENDA VZDUCHOTECHNIKA:


 ČTYŘHRANNÉ/KRUHOVÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD VZDUCHU PLECH, POZINK

 ČTYŘHRANNÉ/KRUHOVÉ POTRUBÍ - ODVOD VZDUCHU PLECH, POZINK


 STOUPACÍ POTRUBÍ


 OBJEMOVÝ PRŮTOK PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m³/h]


 OBJEMOVÝ PRŮTOK ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m³/h]

 ČÍSLO OBSLUHOVANÉHO ZÁŘÍZENÍ

KOMPONENTY:

 ODVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA, DO POTRUBÍ

 VENTILÁTOR

 ZPĚTNÁ KLAPEK [ZK]

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍMI ROZVODY JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- VEŠKERÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE VEDENO SKRYTĚ NAD PODLHEDEM
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZÁŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- VYUŠTĚNÍ POTRUBÍ NA STŘEŠE OBJEKTU JE NUTNÉ ZAJISTIT PROTI VNIKUTÍ DEŠTĚ VĚTRACÍMI HLAVICEMI
- DISTRIBUCE VZDUCHU A JEGO ODVOD JE PROVEDEN JEDNOŘADNÍ VÝUSTKAMI OSÁZENÝMI V KRUHOVÉM SPIRO POTRUBÍ
- VZDUCH JE ROZVEDEN KRUHOVÝM SPIRO POTRUBÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- U STÁVAJÍCÍCH STOUPACÍ VZT POTRUBÍ NUTNO ZAJISTIT PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ NAD NAVRŽENOU ÚROVEŇ STŘEŠY

k.ú. Třebeš - 647047, č.parc.: 1089; 367/201; 367/203; 367/209; 367/211; 367/212; 367/214; 367/312; 367/313; 367/318; 367/319

± 0,000 = 102,032 m n. m. (BpV)

Generální projektant

S V I Ž N

| | | |
|---|---|---|
| Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Zlatnická 10, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com | HIP Michal Volbrecht kontakt tel.: +420 732 340 333 mail.: volbrecht@svizn.com Zodpovědný projektant Ing. arch. Marta Ševčíková číslo autorizace ČKA 04 407 | Vypracoval Ing. Lenka Linhartová Ing. Filip Špindler |
|---|---|---|

| | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| Akce | | | |
| Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením | | | |
| Štefánikova 549/27, 500 11 Hradec Králové | | | |
| Stavebník | | | |
| VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 594, Hradec Králové | | | |
| Stupeň | Měřítko | Revize | Datum |
| DPS | Jak je ukázáno | | 4/2019 |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Označení části | Část |
| D.5 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU |
| Číslo profese | Profese |
| D.5.4.3 | VZDUCHOTECHNICKÁ ZÁŘÍZENÍ |
| Číslo přílohy | Příloha |
| D.5.4.3.b-01 | PŮDORYS 3.NP – VZDUCHOTECHNIKA |