



Legenda:

- rozdávěč nn
- LED sv. 37W IP44
- LED sv. 44W IP44
- LED sv. 10W IP44 tř.II
- LED sv. 10W IP44
- LED sv. do kuch. linky
- Nouzové sv. 8W, 60.min
- Vypínač řaz. 1. IP20
- Vypínač řaz. 6. IP20
- Vypínač řaz. 6+6. IP20
- Vypínač řaz. 7. IP20
- Vypínač řaz. 1. IP44
- Vypínač řaz. 6. IP44
- Zásuvka 230V/16A IP20
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Drobný ventilátor

Výšky zásuvek a vypínačů 0,9m.

V objektu bude prováděn dálkový odečet všech energií.

Soustava napětí: 3x400V/230V 50Hz  
Ochrana před poruchou dle ČSN 332000-4-41 ed.3 - aut. odpojením od zdroje v síti TN-C, TN-C-S, TN-S  
Ochrana doplňková dle ČSN 332000-4-41 ed.3 -1. pospojení než. částí, 2. RCD  
Ochrana živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.3 - izolaci

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PROJEKTANT: JIRÍ PROVAZNIK ŽELIVSKÉHO 888 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
VYPRACOVAL: J.PROVAZNIK	KONTROLA: J.BĚLOHRADSKÝ	ZAKÁZKA:	
MÍSTO STAVBY: Třebechovice p.O.	KRAJ: Královéhradecký	DATUM: 09/2019	
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		STUPEŇ: DPS	FORMÁT: 8x4
D1.4. ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOD		MĚŘITKA: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: SO.01-01
SO.01 - SILNOPROUD			