



TCEPKPFLE 5X4X0,6
PŘÍVOD INTERNET

TCEPKPFLE 5X4X0,6 DO DOZP B
TCEPKPFLE 5X4X0,6 K BRANCE

- Legenda:
- switch data 24 RJ45 datový switch
 - multiswitch STA 1/9 televizní multiswitch
 - hlasové tablo dom.telefonu
 - domovní telefon
 - dat. zásuvka 2xRJ45/Cat.5E
 - televizní zásuvka
 - sestra - pacient (stanice sestry)
 - sestra - pacient (naddveřní signalizace)
 - sestra - pacient (stanice pacienta)
 - sestra - pacient (nouz. tlačítko sprcha)
 - sestra - pacient (nouz. tlačítko WC)
 - sestra - pacient (nouz. tlačítko lůžko)

V objektu bude prováděn dálkový odečet všech energií.

Soustava napětí: 3x400V/230V 50Hz
Ochrana před poruchou dle ČSN 332000-4-41 ed.3 - aut. odpojením od zdroje v síti TN-C, TN-C-S, TN-S
Ochrana doplňková dle ČSN 332000-4-41 ed.3 -1. pospojení než. částí, 2. RCD
Ochrana živých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.3 - izolaci

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PROJEKTANT: JIRÍ PROVAZNIK ŽELIVSKÉHO 868 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
VYPRACOVAL: J. PROVAZNIK	KONTROLA: J. BĚLOHRADSKÝ	ZAKÁZKA:	
MÍSTO STAVBY: Třebechovice p.O.	KRAJ: Královéhradecký	DATUM: 09/2019	
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem		STUPEŇ: DPS	FORMÁT: 8xA4
D1.4. ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVOD SO.01 - SLABOPROUD		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: SO.01-02