| Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495) | |
|---|---|
| Práškový hasicí přístroj 6 kg s hasicí schopností 21 A | P6 |
| Číslo požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti | N 1.03-III. |
| Požadovaná požární odolnost konstrukce podle ČSN | REI 15 / REI 15 |
| Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru | EW 30 DP3 |
| Východ na volné prostranství s počtem unikajících osob | 9 |
| Hlavní vypínač elektro bez požárně bezpečnostních zařízení | TOTAL |
| Venkovní nadzemní hydrant | |

| | | |
|---|---|---|
| Hlavní projektant : ERPLAN s.r.o. | servis požární ochrany ČUKA Luboš<br>tel.602 433 918<br>e-mail:servis@cuka.cz<br>Václavská 1, 397 01 Písek | |
| Zodp. projektant: Luboš Čuka, Václavská 1, 397 01 Písek | | |
| Vypracoval : Luboš Čuka ČKAIT 0101664 | | |
| Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | Stupeň: DUR + DSP | |
| KÚ: Třebechovice pod Orebem; č.p. 1688/11; 1689/2; 1689/2 | Číslo zak. : | Paré : |
| Akce : **Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem** | Datum : 9/2019 | |
| | Ozn. části : D 1.3 b) | |
| Obsah : **Požárně bezpečnostní řešení - 1. NP + odstupy** | Měřítko : 1 : 250 | Č. výkresu : 1 |