



KONSTRUKCE VOZOVKY A			
-ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
-SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ 0.2 kg/m2	PS EP 0,2kg/m ²	zbytkového pojiva	ČSN 736129, ČSN EN 13808
-ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50/70	tl. 60mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
-ŠTĚRKODŘŤ	ŠD _B	tl. 150mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
-ŠTĚRKODŘŤ	ŠD _B	tl. min150mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM		min 410mm	
E _{mod} na pláni = min. 45 MPa			

KONSTRUKCE VOZOVKY B			
-ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+ 50/70	tl. 50mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
-SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ 0.2 kg/m2	PS EP 0,2kg/m ²	0,2kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
-ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50/70	tl. 50-80mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
-SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANÝ 0.4 kg/m2	PS EP 0,4kg/m ²	zbytkového pojiva	ČSN 736129, ČSN EN 13808
CELKEM		100-130mm	

VJEZDY K NEMOVITOSTEM			
-ŠTĚRKODŘŤ (RECYKLÁT)	ŠD _B	tl. min150mm	ČSN EN 13285

- POZN.:
- SPÁRA MEZI OBRUBNÍKEM (ŽLÁBKEM) SE PRŮŘÍZNĚ A VYPLNÍ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
 - AKTIVNÍ ZÓNA BUDE PROVEDENA VÝMĚNOU PODLOŽNÍ ZEMINY ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL DLE ČSN 73 6133
 - TRATIVOD BUDE ZŘÍZOVÁN POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE MOŽNÉ JEHO ZAŠTĚNÍ DO VPUSTI (NUTNO PŘEVĚŘIT VÝŠKOVĚ)
 - DALE BUDE TRATIVOD ZŘÍZOVÁN POUZE V ÚSECÍCH, KDE NEBUDE V KOLIZI SE STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM IS

VYDLÁŽDĚNÍ VTOKU PROPUSTKU			
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE	tl. 150 mm		
BETONOVÉ LOŽE	tl. 150 mm	BETON C20/25nXF3	
ŠTĚRKODŘŤ	ŠD _B	min. tl. 100 mm	
CELKEM		min. 400 mm	

DLAŽBA ZAKONČENA BET. PRAHEM s. 25cm, v. 30cm Z BETONU C25/30nXF3

ČÁST C

SO 102

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém BpV

Objednatel:
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

PROJEKTY A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00			Zhotovitel:
Navrh/vypracoval: Ing. Miloš NĚMEC	Zodpovědný projektant: Ing. Miloš NĚMEC	ADVISA projekty a řízení dopravních staveb	
podpis:	podpis:		
Technická kontrola: Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ	Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloš NĚMEC		
podpis:	podpis:	ADVISA s.r.o., Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00	

Kraj:	Královéhradecký	Čís. zakázky:	16-028-A
Katastrální území:	Holovousy v Podkrkonoší, Blisko u Hořic	Datum:	10/2016
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Formát:	10x44
Akce:	III/28430, III/28431, III/28432 HOLOVOUSY	Měřítko:	1:50
Objekt:	SO 102 Silnice III/28431	Stupeň:	Souprava:
Název přílohy:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Čís. přílohy:	
			04