

PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
rozměr 1600x600x150mm – zapuštěný
(rozměr skříně může být mírně odlišný s ohledem na typovou řadu výrobce)

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN-C-S
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarská náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PROJEKTANT: JIŘÍ PROVAZNÍK ZELIUSKOVSKO 868 158 01 HLAVKOVICHOV BROD t: 603635009 m: 721 484 774 e-mail: esisto-provaznik@email.cz	
VYPRACOVAL: A. PROVAZNÍK	KONTROLA: J. BĚLOHRADSKÝ		
MÍSTO STAVBY: Trebechovice p. O.	KRAJ: Královéhradecký		
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Trebechovicích pod Orebem		ZÁKAZKA: STUPEŇ: DPS	DATUM: 09/2019 FORMAT: 5x4
D1.4. ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOVODNÝCH SOUČIN. - ROZVADĚČ RD		ČÍSLO VÝKRESU: ***	ČÍSLO VÝKRESU: SO.01-04

