

PRÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
rozměr 1600x600x150mm - zapuštěný
(rozměr skříně může být mírně odlišný s ohledem na typovou řadu výrobce)

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUČKOU
AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN-C-S
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		PROJEKTANT: JIŘÍ PROVAZNÍK ZELIVSKÉHO 868 580 01 HAVLÍČKOV BROD IČ: 63553509 tel: 721 484 774 e-mail: evastko.provaznik@email.cz	
VYPRACOVANÉ: J. PROVAZNÍK	KONTROLA: J. BĚLOHRADSKÝ	ZAKÁZKA:	DATUM: 09/2019
MÍSTO STAVBY: Trebechovice p.O., Královéhradecký		STUPEŇ: DPS	FORMÁT: 5x4
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Trebechovicích pod Orebem		MĚŘITKO: ***	ČÍSLO VÝKRESU: SO.02-04
D1.4. ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD SO.02 - ROZVÁDEČ RD			

