



ULOŽENÍ POTRUBÍ
V KOMUNIKACI



ULOŽENÍ POTRUBÍ
VE VOLNÉM TERÉNU



7	POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY - VIZ. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
6	ZÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU HUTNĚNÝ PO 20 CM
5	ZÁSYP Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU HUTNĚNÝ PO 20 CM
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - ŽLUTÁ
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 MM ²
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
1	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
Č.	P O P I S

UPOZORNĚNÍ :
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ VE STAVBOU DOTČENÉM ÚZEMÍ NA TERÉNU !

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČO 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu: OTRADOVSKÝ MIROSLAV projekce plynárenských zařízení Dvůr Králové nad Labem tel. 604862257	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Miroslav Otradovský	Miroslav Otradovský	Ing. Vladimír Vokatý

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ etapa	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190503			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-33.2 - PŘÍPOJKA PRO OBJEKT SO-01		měřítko			
díl / profese VPL. Venkovní plynovod		datum dokončení - revize 00 07.2019		datum revize	
název přílohy VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		DPS stupeň	SO-33.2 SO/PS	VPL.22 číslo výkresu	00 revize