



- VÝKLENEK MUSÍ BÝT UZAVÍRATELNÝ PLECHOVÝMI DVÍŘKY.

- PLECHOVÁ DVÍŘKA VÝKLENKU OPATŘIT TABULKOU S NESMAZATELNÝM NÁPÍSEM " HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU "
A "ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍŇE I!".

- PŘÍVODNÍ DRÁŽKA V OBVODOVÉM ZDIVU 100 x 100 MM.

- VE VÝKLENKU BUDE NA PŘÍPOJCE UMÍSTĚN KULOVÝ KOHOUT DN 25, ZASLEPENÝ ZÁTKOU.

**PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ VE STAVBOU DOTČENÉM ÚZEMÍ NA TERÉNU !**

		<p>Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý</p>
		<div data-bbox="2671 980 2786 1100" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">$\pm 0,000 = 604,940$ souř. systém JTSK, výškový systém BpV</p>

Zpracovatel dílu: OTRADOVSKÝ MIROSLAV projekce plynárenských zařízení Dvůr Králové nad Labem tel. 804852257	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Miroslav Otradovský	Miroslav Otradovský	Ing. Vladimír Vokatý

stavba ŽACLĚŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190503			
etapa		měřítko			
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-33.2 - PŘÍPOJKA PRO OBJEKT SO-01					
díl / profese VPL. Venkovní plynovod		datum dokončení - revize 00 07.2019		datum revize	
název přílohy DETAIL VÝKLENKU		DPS stupeň	SO-33.2 SO/PS	VPL.23 číslo výkresu	00 revize