


- » MONTÁŽNÍ JÁMA O VELIKOSTI CCA. 1000 x 1200 MM , HLOUBKA 1400 MM.
- » PROPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE PROVÉST LETOVÁNÍM, SPOJ OŠETŘIT POUŽITÍM SMRŠŤOVACÍ FÓLIE.
- » PO UVOLNĚNÍ STLAČOVACÍ SOUPRAVY OZNAČIT MÍSTO STLAČENÍ NA PE POTRUBÍ dn 40 A VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI DOTČENÉHO STL PLYNOVODU.

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		<b>Autoři</b> Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 <b>±0,000 = 604,940</b> souř. systém JTSK, výškový systém BpV

<b>Investor</b> Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČO 708 89 546	<b>Generální projektant:</b>  <b>ATIP</b> a.s. <b>Architektonická, projektová a inženýrská společnost</b> PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	<b>Vedoucí projektu</b>	<b>Hlavní inženýr projektu</b>
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

<b>Zpracovatel dílu:</b> OTRADOVSKÝ MIROSLAV <small>projekce plynárenských zařízení</small> Dvůr Králové nad Labem tel. 604852257	<b>Zodpovědný projektant dílu</b>	<b>Vypracoval</b>	<b>Kontroloval</b>
	Miroslav Otradovský	Miroslav Otradovský	Ing. Vladimír Vokatý

<b>stavba</b> <b>ŽACLĚŘ</b> DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLĚŘ	<b>číslo stavby</b> <b>1</b>	<b>stupeň dokumentace</b> <b>Dokumentace pro provedení stavby</b>			
		<b>zakázkové číslo</b> <b>190503</b>			
<b>etapa</b>		<b>měřítko</b>			
<b>objekt (SO), provozní soubor (PS)</b> SO-33.1 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY		<b>datum dokončení - revize 00</b> <b>07.2019</b>		<b>datum revize</b>	
<b>díl / profese</b> VPL. Venkovní plynovod		<b>datum dokončení - revize 00</b> <b>07.2019</b>		<b>datum revize</b>	
<b>název přílohy</b> PROPOJ č.1		<b>DPS</b> stupeň	SO-33.1 SO/PS	<b>VPL.03</b> číslo výkresu	<b>00</b> revize