



ULOŽENÍ POTRUBÍ
V KOMUNIKACI



ULOŽENÍ POTRUBÍ
VE VOLNÉM TERÉNU



7	POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY - VIZ. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
6	ZÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU HUTNĚNÝ PO 20 CM
5	ZÁSYP Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU HUTNĚNÝ PO 20 CM
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - ŽLUTÁ
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 MM ²
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
1	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
Č.	P O P I S

UPOZORNĚNÍ :
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH
PODZEMNÍCH VEDENÍ VE STAVBOU DOTČENÉM ÚZEMÍ NA TERÉNU !

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové IČO 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 81, TEL.: 499 859 811, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	--	---	--

Zpracovatel dílu: OTRADOVSKÝ MIROSLAV projekce plynárenských zařízení Dvůr Králové nad Labem tel. 604852257	Zodpovědný projektant dílu Miroslav Otradovský	Vypracoval Miroslav Otradovský	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
--	--	--	--

stavba ŽACLÉŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby
etapa		zakázkové číslo 190503
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-33.1 - PŘELOŽKA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY	měřítko	
díl / profese VPL. Venkovní plynovod	datum dokončení - revize 00 07.2019	datum revize
název přílohy VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	DPS stupeň	SO-33.1 SO/PS
	VPL.05 číslo výkresu	00 revize