


LEGENDA:

- ROZVOD EPS JE-H(S)H 1x2x0,8 E30/60
- OVĽADACÍ KABEL NHXH 2x1,5 FE180 E30 - E60
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ - KOUŘ + TEPLOTA
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ OSAZENÝ NAD PODHLEDEM
- OBSLUŽNÝ PULT POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- VSTUPNĚ - VÝSTUPNÍ MODUL
- ÚSTŘEDNA EPS
- SIRÉNA
- POŽÁRNÍ Klapka
- DVEŘNÍ MAGNET

HLÁSÍČÍ SKUPINY

OZNAČENÍ	NÁZEV
401	SCHODIŠTĚ HLAVNÍ VCHOD
201	CHODBA LEVÁ ČÁST
202	POKOJE LEVÁ ČÁST
203	SKLADY
204	SESTERNA
205	AKTIVIZAČNÍ M. + SOC. PRACOVNICE
206	DENNÍ MÍSTNOST + SATNY
207	CHODBA 2.41
208	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST
209	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST
210	RECEPCE + CHODBA VPRAVO
211	POKOJ 2.07
212	POKOJ 2.09
213	POKOJ 2.11
214	POKOJ 2.13
215	POKOJ 2.15
216	MYTÍ POMŮCEK, PRÁDLO, ÚKLID
250	CHODBA PRÁVÁ ČÁST - PODHLED
251	CHODBA STŘED - PODHLED
252	CHODBA LEVÁ ČÁST - PODHLED
253	WC ŽENY - PODHLED
415	SCHODIŠTĚ PRÁVÁ ČÁST
521	TLAČÍTKA - CHODBA STŘED
522	TLAČÍTKA - SESTERNA
523	TLAČÍTKA - CHODBA 2.41
524	TLAČÍTKA - RECEPCE, CHODBA VPRAVO

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSÍČŮ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV
2.01	SCHODIŠTĚ
2.02	VÝTAH - NEČISTÝ PROVOZ
2.03	CHODBA
2.04	CHODBA
2.05	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST
2.06	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST
2.07	POKOJ 1-L
2.08	KOUPELNA
2.09	POKOJ 2-L
2.10	KOUPELNA
2.11	POKOJ 2-L
2.12	KOUPELNA
2.13	POKOJ 2-L
2.14	KOUPELNA
2.15	POKOJ 2-L
2.16	KOUPELNA
2.17	SCHODIŠTĚ
2.18	MYTÍ INKONT. POMŮCEK
2.19	SPINAVÉ PRÁDLO
2.20	ČISTÉ PRÁDLO
2.21	ÚKLID
2.22	KOUPELNA S ASISTENCI
2.23	PŘEDSIN
2.24	WC M - VĚR
2.25	WC M - VĚR
2.26	PŘEDSIN
2.27	WC Z - VĚR
2.28	WC IMOBILNÍ
2.29	RECEPCE
2.30	SKLAD

2.33	POKOJ 2-L
2.34	KOUPELNA
2.35	POKOJ 2-L
2.36	KOUPELNA
2.37	POKOJ 2-L
2.38	KOUPELNA
2.39	SCHODIŠTĚ
2.40	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
2.41	CHODBA
2.42	SESTERNA
2.43	AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST
2.44	SOCIALNÍ PRACOVNICE
2.45	DENNÍ MÍSTNOST
2.46	SATNA M
2.47	SPRCHY M
2.48	SATNA Z
2.49	SPRCHY Z
2.50	PŘEDSIN
2.51	WC M
2.52	WC M
2.53	PŘEDSIN
2.54	WC Z
2.55	WC Z
2.56	TERASA
2.57	TERASA
2.58	CHODBA
2.59	SKLAD VOZÍKU

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: ATIP** Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
Zpracovatel dílu: ATIP** Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý

stavba	ŽACLĚŘ	číslo stavby	1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby
etapa	DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLĚŘ			zakázkové číslo 190503
objekt (SO), provozní soubor (PS)	SO-1 DOMOV PRO SENIORY			měřítko 1:100
díl / profese	D.1.4.7.2 - Elektrická požární signalizace			datum dokončení - revize 00 10.2019
název přílohy	2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ			datum revize
		DPS SO-1	EPS.05	00
		stupeň SO/PS	číslo výkresu	revize