

LEGENDA:

- ROZVOD EPS JE-H(St)H 1x2x0,8 E30/60
- OVLÁDACÍ KABEL NHXH 2x1,5 FE180 E30 - E60
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ - KOUŘ + TEPLOTA
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ OSAZENÝ NAD PODHLEDEM
- OPPO OBSLUŽNÝ PULT POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- I/O VSTUPNÍ - VÝSTUPNÍ MODUL
- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- SIRÉNA
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- MS DVEŘNÍ MAGNET

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV
0.01	ZÁDVEŘÍ
0.02	NEBEZPEČNÝ ODPAD
0.03	VSTUPNÍ CHODBA
0.05	VÝTAH EVAKUAČNÍ
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.07	ÚSTŘEDNA NÁDRŽ
0.08	ŠPINAVÉ PRÁDLO
0.09	FILTR
0.10	PRÁDELNA
0.11	SCHODIŠTĚ
0.12	VÝTAH - ČISTÝ PROVOZ
0.13	CHODBA
0.14	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
0.15	SKLAD DKP
0.16	ÚKLID
0.17	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
0.18	CHLADÍCÍ BOX MASO
0.19	ŠATNA M
0.20	SPRCHA
0.21	PŘEDSÍŇ
0.22	WC
0.23	ŠATNA Ž
0.24	SPRCHA
0.25	PŘEDSÍŇ
0.26	WC
0.27	UMÝVÁRNA A SKLAD PŘEP NÁDOB
0.28	SKLAD OBALŮ
0.29	CHLADÍCÍ BOX BIOODPADU
0.30	PŘÍJEM ZBOŽÍ
0.31	STROJOVNA VZT
0.32	MÁRNICE
0.33	CHODBA
0.34	SERVEROVNA
0.35	ROZVODNA NN
0.36	UPS
0.37	SKLAD
0.38	CHODBA
0.39	SCHODIŠTĚ
0.40	SKLAD
0.41	DÍLNA
0.42	KOTELNA
0.43	TECH. MÍSTNOST
0.44	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
0.45	ŠVADLENA
0.46	PŘEDSÍŇ
0.47	WC
0.48	CHLADÍCÍ BOX ZELENINY
0.49	CHLADÍCÍ BOX MLÉKO
0.50	MRAZÍCÍ BOX MASO
0.51	TECH. MÍSTNOST
0.52	ÚSTŘEDNA EPS

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ

XX . XXX . XX
- XX — LINKA
- XXX — HLÁSIČ SKUPINA
- XX — POŘADOVÉ ČÍSLO

HLÁSIČ SKUPINY

OZNAČENÍ	NÁZEV
401	SCHODIŠTĚ HLAVNÍ VCHOD
001	TECHNICKÁ MÍSTNOST 0.06
002	ŠPINAVÉ PRÁDLO + PRÁDELNA
003	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA + ŠVADLENA
004	VSTUPNÍ CHODBA - PODHLED
005	NEBEZPEČNÝ ODPAD
006	PŘÍJEM ZBOŽÍ + CHODBA
007	UMÝVÁRNA A SKLAD PŘ. NÁDOB + SKLAD
008	TECHNICKÁ MÍSTNOST 0.51
009	ŠATNY
010	ÚKLID + HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
011	SUCHÝ SKLAD + SKLAD DKP
012	STROJOVNA VZT
013	MÁRNICE
014	SERVEROVNA
015	ROZVODNA NN
016	ÚSTŘEDNA EPS
017	UPS
018	SKLAD 0.37
019	CHODBA 0.33
020	SKLAD 0.43
021	KOTELNA
022	DÍLNA
023	CHODBA 0.38
024	SKLAD 0.40
025	PROSTOR NAD CHLADÍCÍMI BOXY
415	SCHODIŠTĚ PRAVÁ ČÁST
501	TLAČÍTKA - CHODBA STŘED
502	TLAČÍTKA - CHODBA 0.13
503	TLAČÍTKA - CHODBA 0.38

10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01			
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE		DATUM REVIZE

Autoři
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 604,940
souř. systém JTSK, výškový systém BpV

Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP s.r.o.
Architektonické, projektové a inženýrské společnost
PRAŽSKÁ 149, TEPLICE 415 01, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:
ATIP s.r.o.
Architektonické, projektové a inženýrské společnost
PRAŽSKÁ 149, TEPLICE 415 01, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Pavel Rus	Ing. Pavel Rus	Ing. Vladimír Vokatý

stavba: ŽACLÉŘ
DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE
OBJEKT ŽACLÉŘ
etapa

číslo stavby: 1

stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

zakázkové číslo: 190503

objekt (SO), provozní soubor (PS): SO-1 DOMOV PRO SENIORY

měřítko: 1:100

díl / profese: D.1.4.7.2 - Elektrická požární signalizace

datum dokončení - revize 00: 10.2019

datum revize:

název přílohy: 1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ

stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize
DPS	SO-1	EPS.03	00