


- LEGENDA:
- ROZVOD EPS JE-H(S)H 1x2x0,8 E30/60
  - OVLÁDACÍ KABEL NHXH 2x1,5 FE180 E30 - E60
  - TEPLOTNÍ HLÁŠIČ
  - TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
  - MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ - KOUŘ + TEPLOTA
  - KOUŘOVÝ HLÁŠIČ, DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ
  - KOUŘOVÝ HLÁŠIČ OSAZENÝ NAD PODHLEDEM
  - OBSLUŽNÝ PULT POŽÁRNÍ OCHRANY
  - KLÍČOVÝ TREZOR
  - ZOBRAZOVACÍ PANEL
  - ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
  - VSTUPNÉ - VÝSTUPNÍ MODUL
  - ÚSTŘEDNA EPS
  - SIRÉNA
  - POŽÁRNÍ KLAPKA
  - DVEŘNÍ MAGNET

ČÍSLOVÁNÍ HLÁŠIČŮ / NUMBERING OF DETECTORS



POŘADOVÉ ČÍSLO / SEQUENCE  
HLÁŠIČÍ SKUPINA / REPORTING GROUP  
LINKA / LOOP

10	
09	
08	
07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE
DATUM REVIZE	

Autoři Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý	
±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý	

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: <b>ATIP**</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 149, 120 00 PRAHA 2, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	---	--	---

Zpracovatel dílů: <b>ATIP**</b> Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 149, 120 00 PRAHA 2, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
---	--	------------------------------	-------------------------------------

stavba <b>ŽACLÉR</b> DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLÉR	číslo stavby <b>1</b>	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby
etapa objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY	zakázkové číslo 190503	měřítka -
díl / profese D.1.4.7.2 - Elektrická požární signalizace	datum dokončení - revize 00 10.2019	datum revize
název přílohy SCHÉMA EPS	DPS SO-1 stupeň SO/PS	EPS.02 číslo výkresu
		00 revize