


HLÁSIČE A KRYT I/O MODULU KRYTÍ min. IP44

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ



LEGENDA:

- ROZVOD EPS JE-H(S)tH 1x2x0,8 E30/60
- OVĽADACÍ KABEL NHXH 2x1,5 FE180 E30 - E60
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ - KOUŘ + TEPLOTA
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ OSAZENÝ NAD PODHLEDEM
- OBSLUŽNÝ PULT POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR
- ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
- VSTUPNĚ - VÝSTUPNÍ MODUL
- ÚSTŘEDNA EPS
- SIRĚNA
- POŽÁRNÍ Klapka

HLÁSIČÍ SKUPINY

OZNAČENÍ	NÁZEV
460	PODKROVÍ

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autor Ing. Vladimír Vokatý Ing. arch. Martin Vokatý
		 ±0,000 = 604,940 souř. systém JTSK, výškový systém BpV
		Hlavní architekt Ing. Vladimír Vokatý

Investor Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 811, info@atip.cz	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Vladimír Vokatý
---	--	--	---

Zpracovatel dílu:  Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 811, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu Ing. Pavel Rus	Vypracoval Ing. Pavel Rus	Kontroloval Ing. Vladimír Vokatý
--	--	------------------------------	-------------------------------------

stavba ŽACLEŘ DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE OBJEKT ŽACLEŘ	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby
etapa		zakázkové číslo 190503
objekt (SO), provozní soubor (PS) SO-1 DOMOV PRO SENIORY		měřítko 1:100
díl / profese D.1.4.7.2 - Elektrická požární signalizace		datum dokončení - revize 00 10.2019
název přílohy PODKROVÍ	DPS SO-1 stupeň SO/PS	EPS.08 číslo výkresu
		00 revize