



Váš dopis zn. ze dne: 14.2.2017
Naše značka: 321/THHK/2017/Zv
Za správnost: Zvěřina Michal - ☎ 495 279 169
Datum: 22.2.2017

Vážený pan
Ing. Bohuslav Řičář
Skalička 49
500 03 Hradec Králové

Věc: Vyjádření

Na základě Vaší žádosti o vyjádření pro projekt stavby **Stavební úpravy vily v areálu gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové** Vám z titulu vlastníka sítě technické infrastruktury sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území **se nachází sekundární topné rozvody** v majetku a správě Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s.

Při realizaci stavby **dojde** ke styku s našimi sítěmi. **Před zahájením prací musí být požádáno o vytýčení našich sítí**, které provede p. Michal Zvěřina, tel. 604 951 125 na základě zaslané objednávky. Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny takové úpravy, které zajistí ochranu sekundárních teplovodů a kabelových vedení před jejich poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění našich sítí těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození teplovodů a kabelových rozvodů. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma sekundárních teplovodů a kabelových vedení, musí být veškeré stavební a zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.

Ochranné pásmo teplovodu je dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 2 vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m.

V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od kabelů a teplovodu 0,2m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5m od vnější hrany teplovodního kolektoru nebo předizolovaného potrubí. V ochranném pásmu kabelu a teplovodu nesmí být realizována žádná výsadba stromů ani dřevin.

Při realizaci stavby musí být provedena výměna potrubí ÚT a TeV v místě vstupu stávajícího teplovodu do objektu vily čp. 683. Bude použito předizolované potrubí ISOPLUS a ISOPEX. Toto umožní v případě potřeby ubourání části stávajícího ŽLB kolektoru bez nutnosti jeho opětovného vybudování. Výměna potrubí ÚT a TeV na vstupu do domu může být provedena pouze mimo topné období, tj. od 1.6. do 31.8. kalendářního roku. Detailní technické řešení bude upřesněno.

V okamžiku odkrytí sekundárních teplovodů a kabelových vedení musí být okamžitě kontaktován dispečink Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. na tel. číslo 495 262 663. **Před záhozem v ochranném pásmu teplovodů a kabelů nebo v místě kontaktu s našimi sítěmi musí být přizván zástupce Tepelného hospodářství Hradec Králové, a.s. ke kontrole stavu těchto vedení.** O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.

Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné stanovisko THHK o kontrole tras našich sítí po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu dodržení ochranného pásma požadujeme po ukončení stavebních prací předložit geodetické zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole teplovodů a kabelů a dodržení ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.

Naše vyjádření platí do 22.2.2018, před uplynutím této doby může být na požádání prodlouženo.

S pozdravem


Pavel Horák
provozní náměstek

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.**
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové
(10) IČ: 25282174 DIČ: CZ25282174