



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	OCEL, PPR
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	OCEL
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
↗	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	OCEL, PPR
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
  - PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
  - POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE D<sub>e</sub> POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
  - VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
  - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: STAVEBNÍ ČÁST: Libor Řízek	PROFESE: Ing. Karel Dovrtěl	VYPRACOVAL: Ing. Karel Dovrtěl	KONTROLOVAL: Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Opocenská 115, 518 01 Dobruška			
NÁZEV: Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení		ČÍS. ZAKAZKY: 1942019	DATUM: 12/2019
MÍSTO: Opocenská 115, 518 01 Dobruška		STUPEŇ PO: Dokumentace pro stavební povolení	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÁST: D.1.4 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE		PRŮLOHA:	Č. PARE:
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - vodovod		ZT.02	