

**PŘÍČNÝ ŘEZ KM - 0,060**



- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| - PRŮMĚR PRUTU $D \leq 16$ mm | MIN. 4D |
| - PRŮMĚR PRUTU $D > 16$ mm    | MIN. 7D |

- MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm, JMENOVITÉ KRYTÍ 50 mm
- PRUTY STYKAJÍCÍ PŘESAHEM  $\varnothing 12$  NA DÉLKU 850 mm  
 $\varnothing 10$  NA DÉLKU 700 mm
- BETON JE NUTNO V POČÍTEČNÍCH FÁZÍCH Tuhnouti A TVRDNOUTI ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A  
OCHRANOVAT PŘED KALÍTKYČNÍMI VÝZUŽI
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OŠETŘENY SPOJOVACÍMI MŮSTKY
- VÝZTUŽ JE KOTVENA NA OSU, UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
- PRUTY ZASUNUTY POPŘ. ZAŠTRŽENY DLE TVARU BEDNĚNÍ
- SPONY PŘIHNUTY PODLE TVARU BEDNĚNÍ
- VÝZTUŽ BUDE V MÍSTĚ OTVORU ODŘÍZNUTÝ ZKRÁCENA DLE TVARU BEDNĚNÍ

OCEL: B 500 B – (10505 R)  
JMENOVITÉ KRYTÍ 50 mm  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm  
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1

### KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŘÍMSA  
VTOKOVÝ OBJEKT  
PODKLADEK  
PODKLADNÍ BETON  
LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU  
CEMENTOVÁ MALTA


C35/45 XC4, XF4, XD3  
C30/37 XC4, XF2, XD1  
C30/37 XF1  
C16/20 X0  
C16/20n XF1  
M25 XF4

**PŘÍČNÝ ŘEZ - KM 0,180**



## DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY DŘÍKU ZDI

OPATŘENO EPOXIDOVÝM NÁTĚREM OSOVÁ  
VZDÁLENOST TRNŮ VE DŘÍKU OPĚRY JE 500  
mm



**ING. IVAN ŠÍR**  
 PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.  
 Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420 603 181 473, [sir@sirivan.cz](mailto:sir@sirivan.cz), [www.sirivan.cz](http://www.sirivan.cz) IČ: 287 86 793

### III/30118 Stárkov – opěrná zed

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| ■ kraj:            | ■ odpovědný projektant stavby:  |
| Královéhradecký    | Ing. Ivan Šír                   |
| ■ MÚ/OU:           | ■ odpovědný projektant objektu: |
| Stávkov            | Ing. Ivan Šír                   |
| ■ stupeň utajení:  | ■ vypracoval:                   |
| bez utajení        | Ing. Tomáš Reimont              |
| ■ datum:           | ■ kontroloval:                  |
| 05.2016            | Ing. Ivan Šír                   |
| ■ zakázkové číslo: | ■ změna číslo:                  |
| 16015              | 00                              |
| ■ stupeň PD:       | ■ měřítko:                      |
| DSP+PDPS           | 1:25                            |

## SCHÉMA VÝZTUŽE