

I. VYMEZENÍ ROZSAHU REVIDOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Předmětem revize je elektroinstalace - nouzového osvětlení-únikových cest.

II. TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Vedení, uložení: dle ČSN 34 1050, ČSN 33 2000-5-52.

Barevné značení: dle ČSN 33 0165

Dimenzování, jištění: dle ČSN 34 1020, ČSN 33 2000-5-523

Svítlidla jsou napojena o odjištěna-buď samostatnými jističi 6-10A/1B nebo ze světelných obvodů jednotlivých prostor-jištěny též 6-10A/1B jističi-vo-diči CY 1.5mm².

V objektu ON Broumov jsou instalovány nouzové svítlidla v provedení II.tř., IP20 a 40, 6-8W, výrobce Fulgur a Iverlux.

Svítlidla na jednotlivých oddělení a objektech jsou instalovány podle PD a jejich provedení odpovídá době zhotovení el. instalace.

Při revizi byla ověřena funkčnost nouz. osvětlení a kontrola upevnění a mechanického stavu svítidel.

Ření izol. stavu-vedení ke svítlidlům- Rizol. vše 190MΩ.

Svítlidla mají svítit min. 1hod.-ČSN EN 1838 čl.4.2.5.
