



Tabulka místností 3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
301	CHODBA	41,81
302	CHODBA	34,34
302.1	CHODBA	11,93
303	CHODBA	6,95
304	CHODBA	23,01
305	PRIM. POKOJ, SESTRA	12,08
306	PERIMETR	11,43
307	ČEKÁRNA	17,51
308	LÉKAŘSKÝ POKOJ	7,79
309	SESTRA	19,74
310	WC PERSONÁL	8,06
311	AMBULANCE	23,32
312	WC PAC.	8,29
313	OCT. SESTRA	13,98
314	DENNÍ MÍSTNOST	9,35
315	ANGIOGRAFIE	22,75
316	AUDIO	8,51
317	ČEKÁRNA	21,67
318	DENNÍ MÍSTNOST	8,24
319	PRIMÁŘ	17,52
320	LÉKAŘSKÝ POKOJ	9,06
321	SKLAD	6,68
322	ÚKLID	1,30
323.1	PŘEDSÍN	1,83
323.2	WC PERS.	3,40
324	WC PERS.	3,80
325	AMBULANCE 2	26,60
326	AMBULANCE 1	26,22
		407,17 m²

LEGENDA

- NP1 LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S NAPOJENÍM NA ZÁLOHOVANÝ ZDROJ
- Naštený hydrant POŽÁRNÍ HYDRANT
- H PHP - PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- TP-EPS.xx TLAČÍTKO - POŽÁRNÍ POPLACH EPS
- PC.xx POŽÁRNÍ ČIDLA OKRUHU EPS

POZNÁMKA

- Ústředna EPS typ FP2864 ARITECH je umístěna na vrátnici, kde je zajištěna trvalá obsluha
- Veškerá čidla a tlačítka budou napojena na tuto stávající ústřednu
- Provozovatel EPS zajistí označení hlásičů požáru systému EPS fyzickými číselnými adresami
- Dvousměrná signalizace v režimu „NOC“ s T1+2 min. a T2-5 min.
- PRÁCE VZT MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

±0,000 = 428,170 m n. m. Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV			 <b>PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ KANCELÁŘ</b> <b>PROJECTION s.r.o.</b> Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 540 02 Nový Jičín IČO: 28094039  <b>HOŘKOVSKÝ</b>
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek	
<b>PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:</b>			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek	
INVESTOR			
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY			
p.p.č. st. 803/1, č.k. Trutnov (769029)			
STAVBA			
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3.NP PAVILONU A2 ON TRUTNOV</b>			
OBSAH	D.1.4.16 EPS <b>3.NP - EPS</b>	FORMÁT DATUM STUPEŇ PD MĚŘÍTKO Č. VÝKR. 132-B	10 x A4 2020-02-27 DSP + DPS 1:50