



Přívod : SPODEM

Vývody : VRCHEM

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

VEDOUCÍ PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	PETR VODIČKA	PETR VODIČKA		
INVESTOR: OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s., BOLZANOVA 512, 506 43 JIČÍN			ČÍSLO ZAKÁZKY	9- H-2020
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PROSTORU V KOTELNĚ NEMOCNICE JIČÍN a.s. NA SERVEROVNU JIČÍN, BOLZANOVA 512,			DRUH PROJEKTU	OHLÁŠENÍ STAVBY
			DATUM	2.2020
			FORMÁTÚ A4	
ROZVÁDEČ R-se			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
			1:50	D.1.4. EL4