

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 07728/2020/4
Č. j.: KHSHK 12738/2020/HOK.JC/Pit
Vyřizuje: Ing. Pavla Pitrmucová
Tel.: 493 585 817

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870/2
50003 Hradec Králové
IDDS: cp7nxme

E-mail: hok.jc@khshk.cz

V Jičíně dne 4. května 2020

Závazné stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci „Stavební úpravy části prostoru v objektu kotelny Oblastní nemocnice Jičín na serverovnu, Jičín, Bolzanova 512“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a § 77 odst. 3, zákona o ochraně veřejného zdraví žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín, IČO 260 01 551 zastoupené ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 647 92 374 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci „Stavební úpravy části prostoru v objektu kotelny Oblastní nemocnice Jičín na serverovnu, Jičín, Bolzanova 512“.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S dokumentací pro umístění stavby a s projektovou dokumentací stavby „Stavební úpravy části prostoru v objektu kotelny Oblastní nemocnice Jičín na serverovnu, Jičín, Bolzanova 512“

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 10. března 2020 obdržela KHS žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín, IČO 260 01 551 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci „Stavební úpravy části prostoru v objektu kotelny Oblastní nemocnice Jičín na serverovnu, Jičín, Bolzanova 512“. Vzhledem k tomu, že nebylo možné na základě předložených podkladů věc řádně posoudit, vydala KHS dne 16. dubna 2020 výzvu k doplnění pod č.j. KHSHK 10810/2020/HOK.JC/Pit. Žádost byla doplněna dne 30. dubna 2020.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 647 92 374, číslo zakázky 09-H-2020, datum 2.2020.

Stavba je umístěna na pozemku p. č. st. 1620 v k. ú. Jičín.

Jedná se o stavební úpravy v části stávajícího objektu kotelny v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Stavebními úpravami se nezasahuje se do nosných konstrukcí objektu ani do jeho vzhledu. Nově je navržen prostor serverovny do prostoru stávající denní místnosti personálu ozn. 1.06. Prostor je umístěn v 1.NP a je přístupný ze společné chodby ozn. 1.05. V objektu je k dispozici stávající druhá denní místnost ozn. 1.08, ze které je možný přístup na WC ozn. 1.07, do sprchy ozn. 1.09 a umývárny ozn. 1.10. Tyto prostory budou sloužit jako denní místnost pro obsluhu kotelny.

V místnosti serverovny jsou navrženy dvě chladicí jednotky, které budou pracovat v redundantním režimu, v provozu bude vždy pouze jedna jednotka. Tyto jednotky budou umístěny na štítové stěně kotelny. Hluková zátěž jednotek je 64 dB. Nejbližší objekt je umístěn na p.č.st. 3274 ve vzdálenosti 16,5 m, jedná se o ubytovnu a provoz dopravní zdravotní služby.

Byla předložena hluková studie, zpracovaná Ing. Petrem Brutarem, K Biřičce 1646, 500 08 Hradec Králové, IČO 486 46 903, v dubnu 2020, a.č. 26/2020. Tato hluková studie vychází z protokolu o zkoušce č. L137/20014787, který byl zpracován Zkušební laboratoří Studio D – akustika, Zkušební laboratoř č. 1145 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, „U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice. Měření bylo provedeno dne 24.4.2020 u ubytovny v areálu nemocnice Jičín, p.č. 3274 za účelem zjištění stávající situace šíření hluku od všech stávajících zdrojů hluku v denní a noční době. Mikrofon byl umístěn před oknem do nejbližší obytné místnosti ve výšce 2.NP ve vzdálenosti 1,5 m před chráněnou fasádou. Dle měření je hladina akustického tlaku $L_{Aeq, 1hod} = 37,9$ dB pro noc a $L_{Aeq, 8hod} = 44,8$ dB pro den. Z měření následně vychází zmíněná hluková studie. Je předpoklad, že při provozu jedné kondenzační jednotky na maximální nepřerušovaný provoz bude v chráněném prostoru před fasádou hladina akustického tlaku v denní době 45,1 dB a v noční době 39,2 dB.

Předložená dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

MUDr. Libuše Jůvová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Přílohy:

Hluková studie zůstává založena ve spise KHS.

Projektová dokumentace je uložena na podatelně KHS ÚP Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín a v případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této listiny vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.