



LEGENDA

RD

DATOVÝ ROZVADĚČ

SILOVÉ PŘÍVODY

třífázové vedení

ochranné pospojení uzemnění

zásuvky CYKY 3Cx2,5

osvětlení CYKY 2-5x1,5

vypínač 230V/10A řaz.1

dvozásuvka 230V/16A

ROZVÁDĚČ R-se

STOUPACÍ VEDENÍ POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ

lineární svítidlo LED 2 x 36W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Ozn.	Název	Plocha m ²	Podlaha	Stěny	Strop
0.01	DÍLNA	16,46	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.02	DÍLNA	19,69	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.03	STAV. – BEZ ÚPRAV	9,54	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.04	STAV. – BEZ ÚPRAV	7,42	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.05	STROJOVNA KONDENZÁTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	75,93	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)
0.06	STROJOVNA ÚPRAVNÝ VODY	25,15	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁVAJÍCÍ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)
0.07	CHODBA	99,70	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.
0.08	PODKOTLJ	20,77	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.
0.09	PODKOTLJ	31,17	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.	ODSTRANĚNÍ STÁV. OM.
0.10	SCHODIŠTĚ	9,05	STÁV. BETON. STUPNĚ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)
0.11	–	–	–	–	–
0.12	KOLEKTOR	–	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.13	SKLAD	20,53	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)
0.14	KOLEKTOR	–	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.15	SCHODIŠTĚ	8,18	STÁV. BETON. STUPNĚ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK. *)
0.16	STROJOVNA OHŘEVU TUV	13,88	STÁV. KERAM. DLAŽBA	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.
0.17	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,75	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	STÁV. OM. VÁP.ŠTUK.	–

*) POUZE VYSPRAVENÍ POŠKOZENÝCH PLOCH (ODHAD cca 15%)

VEDOUcí PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	PETR VODIČKA	PETR VODIČKA			
INVESTOR: OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.,BOLZANOVA 512, 506 43 JIČÍN				ČÍSLO ZAKÁZKY	9- H-2020
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PROSTORU V KOTELNĚ NEMOCNICE JIČÍN a.s. NA SERVEROVNU JIČÍN, BOLZANOVA 512,				DRUH PROJEKTU	OHláŠENÍ STAVBY
				DATUM	2.2020
				FORMÁTŮ A4	
SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY 1.NP				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1:50	D.1.4. EL3