



MUJCX00YX98C

Městský úřad Jičín - Stavební úřad

506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Č.j.: MuJc/2020/13728/SU/SuJ

Jičín, dne 09.06.2020

Spisová značka: Výst. 2020/11691/Su

Oprávněná úřední osoba:

Jiří Šulc – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín

(tel.: 493545132, e-mail: sulc@mujicin.cz)

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 15.05.2020 podal

**Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
kterého zastupuje na základě plné moci společnost ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870,
500 03 Hradec Králové**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

stavební úpravy části prostoru v objektu kotelny Oblastní nemocnice Jičín na serverovnu

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 1620 v katastrálním území Jičín.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- Navrhované stavební úpravy spočívají ve vybourání stávajících dveří mezi serverovnou m.č.1.06 a předsíní m.č. 1.05. Demontují se otopná desková tělesa, umývadlo, včetně zaslepení rozvodů. Do stávající kanalizace bude napojen odvod kondenzátu od VZT jednotek. Mezi nosné stěny se osadí ocelové profily pro vynesení rozvodných skříní. Okna budou opatřena kombinovanými fóliemi – proti slunečnímu záření a bezpečnostní folie. Do oken budou osazeny mříže. Nové vstupní dveře do serverovny budou s požární odolností a bezpečností – požární bezpečnost dveří EW 30 DP3 (dveře), nebo EW 30DP1 (ocelové). Bude provedena zazdívká otvoru – stávající okno – bude z cihel v tl. min 100 mm. Do kapes budou v úrovni podlahy osazeny 3 ks nosníků HEA 200 cca 1 cm stávající podlahu. I nosníky budou ztuženy v 1/3 příčnými nosníky L100.100.6. Pod stropem je navržen kastlík ze sádrokartonu, pro zakrytí rozvodů od VZT jednotek. Svislá stěna SDK kastlíku bude vyztužena v celé délce. Změna v užívání části stavby 1.NP – m.č. 106 denní místnost na serverovnu.
- Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou vypracoval pan Ing. Jiří Hájek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0601767.

Poučení:


Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Informace o účelu zpracování **osobních údajů**, které je město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněn zpracovávat na základě právní povinnosti, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu města a Městského úřadu Jičín: www.mujicin.cz v sekci „GDPR“.

otisk úředního razítka

Jiří Šulc
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Obdrželi: navrhovatelé (doručenky)

Oblastní nemocnice Jičín a.s., IDDS: ah5ff8m

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IDDS: cp7nxme

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

dotčené orgány - Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín I

HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e

KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r