

# STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3.NP PAVILONU A2 OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V ROZSAHU PRO PRÁDĚNÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div><div>PROJECTICON S.R.O.</div><div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div><div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div></div></div></div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek			
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			<div><div>PROJECTICON S.R.O.</div><div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div><div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div><div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div></div></div></div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek			
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové				
MÍSTO STAVBY	p.p.č. st. 803/1, k.ú. Trutnov [769029]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1. A 3.NP PAVILONU A2 ON TRUTNOV			FORMÁT	A4
OBSAH				DATUM	2020-02
				STUPEŇ PD	DSP + DPS
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA – DODATEK Č. 1			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 18.03-4,5-A2-A- 102-A	



## PRŮVODNÍ ZPRÁVA – DODATEK Č. 1

Doplnění a úprava projektové dokumentace dle výzvy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v Trutnově dne 29. ledna 2020.

Sp. zn.: S-KHSHK 41541/2019/2

Č. j.: KHSHK 02933/2020/EPI.TU/Ma

KHS podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), za použití § 154 správního řádu, žadatele, aby podklady pro vydání závazného stanoviska nejpozději do 30 dnů od doručení této výzvy doplnil o:

1. **řešení větrání m. č. 104 - stacionáře** v souladu s požadavky § 41, § 42 a přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, neboť není uveden přívod ani poměr čerstvého vzduchu na pracoviště;
  - Přívod vzduchu je nově zajištěn propojením prostoru s oknem do vnějšího prostoru, pro zajištění přirozeného větrání. Prostor je navíc doplněn odtahovým ventilátorem.
2. **řešení WC personálu č. m. 112.1, 323** v souladu s požadavky § 54 a 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s požadavky ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny – u WC není předsín;
  - U WC personálu č. m. 112.1, 323 doplněna příčka výšky 2,1 m a vytvoření samostatné předsíně.
3. **řešení denních místností č. m. 114, 116, 123.1, 314, 318** v souladu s požadavky § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – pokud slouží denní místnost ke konzumaci jídla, musí být vybavena nejen dřezem, ale i umývadlem;
  - U WC personálu č. m. 112.1, 323 doplněna příčka výšky 2,1 m a vytvoření samostatné předsíně.
4. **konkrétní místo**, kde bude na odděleních ORL, oční a plicní probíhat dekontaminace opakovaně používaných nástrojů a pomůcek;
  - Dekontaminace opakovaně použitých nástrojů a pomůcek - jednotlivá oddělení budou opakovaně používané nástroje a pomůcky vkládat do nádoby s dezinfekčním roztokem, poté oplachovat a vkládat do nádoby, kterou odnáší na centrální sterilizaci. Nádoba s dezinfekčním roztokem je uložena ve spodní části stolku na nástroje, oplach je prováděn v nejbližším dřezu.
5. **umývadlo v místnostech č. m. 107, 308, 315**, jak požaduje na pracovišti dalších zdravotnických pracovníků vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů;
  - Je doplněno umývadlo do místností č. m. 107, 306 (Perimetr – původní č. m. 308) a 315.
6. **informaci**, k jakému účelu bude sklad - č. m. 108.1, využíván;
  - Č. m. 108.1 - sklad – spotřebního zdravotnického materiálu pro plicní oddělení.
7. **samostatné WC** pro venerologické pacienty kožního oddělení, dle přílohy č. 2, B.1.5. vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů;
  - Samostatné WC pro venerologické pacienty kožního oddělení bude vyčleněno samostatné WC v č. m. 122. Převazy budou prováděny v prostoru č. m. 119 – pracovna sester.
8. **plošnou výměru ordinace 2. lékaře č. m. 113, stacionář – ošetřovna č. m. 120, která by** odpovídala vyhlášce č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, jelikož ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí mít minimální podlahovou plochu 13 m<sup>2</sup>;
  - Plošná výměra č.m. 113 – ordinace 2. lékaře byla zvětšena na výměru 13 m<sup>2</sup>, posunutím příčky do prostoru č. m. 111 – přijímací kancelář.
  - Prostor části ošetřovny stacionáře (původní č. m. 120) je propojeno se stacionářem č. m. 104 v celkový prostor s výměrou 29,66 m<sup>2</sup>. Prostor ošetřovny je možné provizorně opticky oddělit mobilní paravánovou zástěnou.

- 9. plošnou výměru m. č. 118 – inhalace, m. č. 122 - převazovna a m. č. 308 – perimetr**, která by odpovídala vyhlášce č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, jelikož přípravná pro výkony musí mít minimální podlahovou plochu 10 m<sup>2</sup> a § 48 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
- Inhalace bude součástí místnosti č. m. 115 – Spirometrie, v prostoru č. m. 118 – šatna sester.
  - Převazy budou prováděny v prostoru č. m. 119 – pracovna sester, v prostoru č. m. 122 – WC pac. - samostatné WC pro venerologické pacienty kožního oddělení.
  - Perimetr – přesun do prostoru č. m. 306 – 11,43 m<sup>2</sup>, a v č. m. 308 – Lékařský pokoj.
- 10. informaci**, jakým způsobem bude zajištěna funkční provázanost čekárny v jedné části a ordinací ve druhé části oddělení ORL, jak požaduje příloha č. 1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů;
- Funkční provázanost čekárny v jedné části a ordinací ve druhé části ORL bude pomocí vnitřního telefonu (intercom - videotelefon), vyvolávací zařízení v kombinaci s monitoringem (kamera).
- 11. informaci**, kde bude umístěna šatna pro zaměstnance a jak bude zajištěna provázanost s jednotlivými odděleními.
- Zaměstnanci mají v suterénu pavilonu O stávající společné šatny (propojeno koridorem). Další šatny pro zaměstnance jsou přímo v řešeném prostoru (č. m. 118, 123.1).