PŮDORYS 1.NP
ÚROVEŇ ±0,000

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

Poznámky : ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy, seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení) — V000
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku) — Z000

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS	PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK	Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu
X	+1200mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'	+900mm	Výška od čisté podlahy na střed
X"	+300mm	Výška od čisté podlahy na střed
	SILNOPROUDÉ VÝVODY	
OS	Operační světlo	NEOBSAZENO
VS	Vyšetřovací svítidlo	Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie
LS	Lokální svítidlo	Lokální svítidlo pro pracovní a kuchyňské linky - pevný přívod el. energie pod horní skříňky
Z	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá)
Z1	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá/hnědá) - proudový chránič
Z2	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič
Z3	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO (tmavě červená) - proudový chránič
Z4	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava
Z5	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava
ZP230	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 230 V - samostatně jištěná, proudový chránič
ZP400	El. zásuvka	Zásuvka průmyslová 400 V - samostatně jištěná, proudový chránič
24V	Elektrický přívod	Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie
PA	Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemnění	Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS	Zásuvka strukturované sítě	Dvojzásuvka strukturované sítě
DZ	Dorozumívací zařízení	Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon	Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo	Konektorová krabice audio výstupu s ovládáním hlasitosti - provedení stereofonní
MT	Monitorování teploty	Teplotní čidlo - monitorování teploty (lednice, místnost, ...)
MV	Monitorování vlhkosti	Vlhkostní čidlo - monitorování vlhkosti (místnost, vestavba, ...)
	SESTAVY	
STV	Sestava zásuvek - TV / STA	1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2000mm
DS	Distribuční panel - Single	4 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		1 x vývod permeátu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DD	Distribuční panel - Double	6 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DL	Distribuční lišta - Double	6 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování
		2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
O1	Vývod medicinálního kyslíku	1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm
T1	Vývod stlačeného vzduchu	1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL1	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL2	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x vakuum / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
	ZDRAVOTECHNIKA	
SV	Studená voda	Vývod studené vody
TUV	Teplá voda	Vývod teplé vody
DV	Demineralizovaná voda	Vývod demineralizované vody
ZV	Změkčená voda	Vývod změkčené vody
LV	Laboratorní voda	Vývod laboratorní vody
OK	Odpad do kanalizace	Připojení odpadu do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA	
LO	Lokální odtah	Lokální odsávání od přístrojů
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
CHV	Chladící voda	Vývod chladící vody
	PODLAHY	
(A)	Podlaha	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^6 Ω
(An)	Podlaha	Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^8 Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
(X)	Klasifikace prostoru - skupina	Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.MÍST.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
A.1.01	SCHODIŠTĚ	39.81	3.61
A.1.02	SCHODIŠTĚ	26.12	3.61
A.1.03	ZÁDVEŘÍ	6.30	3.00
A.1.04	VSTUPNÍ HALA	18.90	3.00
A.1.05	ROZVODNA SLP	5.76	3.61
A.1.05a	ROZVODNA SLP CHODBA	3.33	3.61
A.1.06	KYSLÍKOVÁ STANICE	2.31	3.61
A.1.07	ODBĚROVÁ MÍSTNOST	44.90	3.00
A.1.08	ČEKÁRNA ODBĚRY OGTT	11.69	3.00
A.1.09	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ	4.81	2.60
A.1.09a	WC ŽENY PACIENTI	1.86	2.60
A.1.09b	WC ŽENY PACIENTI	1.86	2.60
A.1.10	WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ	3.42	2.60
A.1.10a	WC MUŽI PACIENTI	5.98	2.60
A.1.10b	WC MUŽI PACIENTI	1.70	2.60
A.1.10c	WC MUŽI PACIENTI	1.70	2.60
A.1.11	WC ŽENY PACIENTI BEZBARIÉROVÉ	4.95	2.60
A.1.12	ČEKÁRNA	59.79	3.00
A.1.13	RECEPCE	11.35	3.00
A.1.14	PRACOVNA OS	18.36	3.00
A.1.15	CHODBA	93.88	2.80
A.1.16	ARCHIV	16.96	2.60
A.1.17	ÚKLID	3.60	2.60
A.1.18	WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ	3.68	2.60
A.1.18a	WC MUŽI PACIENTI	4.25	2.60
A.1.18b	WC MUŽI PACIENTI	2.45	2.60
A.1.19	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ	3.30	2.60
A.1.19a	WC ŽENY PACIENTI	1.75	2.60
A.1.19b	WC ŽENY PACIENTI	1.73	2.60
A.1.20	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇ	3.41	2.60
A.1.20a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.20b	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.21	ČEKÁRNA, OBČERSTVENÍ DÁRCŮ	149.86	3.00
A.1.22	ZÁDVEŘÍ	8.40	3.00
A.1.23	HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE	19.58	3.00
A.1.24	SESTERNA, ZÁZEMÍ EVIDENCE	25.46	3.00
A.1.25	ODBĚR VZORKŮ	29.27	3.00
A.1.26	VYŠETŘOVNA DÁRCŮ	16.70	3.00
A.1.27	HYGIENA PŘED ODBĚREM	6.70	3.00
A.1.28	ODBĚROVÝ SÁL	65.92	3.00
A.1.29	EXPEDICE MEZIPRODUKTU	17.16	3.00
A.1.30	SKLAD OS, ZDRAV. MATERIÁLU	10.77	3.00
A.1.31	SKLAD	5.04	3.00
A.1.32	ZÁDVEŘÍ	6.00	3.00
A.1.33	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	26.01	3.00
A.1.34	PRACOVNA OS	11.99	3.00
A.1.35	ZASEDACÍ MÍSTNOST	34.25	3.00
A.1.36	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇ	2.31	2.60
A.1.36a	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2.10	2.60
A.1.36b	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	2.10	2.60
A.1.37	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇ	3.08	2.60
A.1.37a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.37b	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	1.73	2.60
A.1.38	ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE	20.70	3.00
A.1.39	PRACOVNA SESTER	20.24	3.00
A.1.40	DIABETOLOGICKÁ PORADNA	15.96	3.00
A.1.41	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ	4.30	2.60
A.1.41a	WC ŽENY PACIENTI	1.74	2.60
A.1.41b	WC ŽENY PACIENTI	1.74	2.60
A.1.42	ČEKÁRNA	54.74	3.00
A.1.43	WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ	3.42	2.60
A.1.43a	WC MUŽI PACIENTI	1.53	2.60
A.1.43b	WC MUŽI PACIENTI	1.53	2.60
A.1.43c	WC MUŽI PACIENTI	7.89	2.60
A.1.43d	WC MUŽI PACIENTI BEZBARIÉROVÉ	4.95	2.60
A.1.44	DIETOLOGICKÁ PORADNA	13.56	3.00
A.1.45	ÚKLID	3.60	2.60
A.1.46	ÚKLID	2.71	2.60
A.1.47	INTERNÍ AMBULANCE	23.63	3.00
A.1.48	ČEKÁRNA	42.75	3.00
A.1.49	WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ	1.95	2.60
A.1.49a	WC MUŽI PACIENTI	1.63	2.60
A.1.50	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ	1.95	2.60
A.1.50a	WC ŽENY PACIENTI	1.63	2.60
A.1.51	METABOLICKÁ PORADNA	19.64	3.00
A.1.52	INTERNÍ AMBULANCE	20.46	3.00
A.1.53	VOZÍKY	11.43	3.00
		1143.21	

V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	25.2
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	25.2
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	20.9
V4	VÝTAH ZÁSOBOVÁNÍ	7.56	9.2
		20.88	

IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68	24.165
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.165
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58	24.165
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.33	24.165
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.56	24.165
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.60	24.165
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.865
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.68	19.865
		19.28	

- vybavuje stavba
- interiér stavba

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD : JIČÍN
NÁZEV AKCE :	NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)
NÁZEV OBJEKTU :	PAVILON A
ČÁST :	ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
NÁZEV PŘÍLOHY :	PŮDORYS 1. NP

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ	DPS
DATUM	04/2017
FORMÁT/POČET STR.	A4/21
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	15033
ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG
Č. PŘÍLOHY :	15033-DPS-D.2-01.2-11