TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR - půdorys + podhledy

M1:50



LEGENDA:

- Svítidlo do lehkého kovového podhledu do čistých prostor
- VZT nástavec přívodní do lehkého kovového podhledu do čistých prostor
- VZT nástavec odvodní do lehkého kovového podhledu do čistých prostor

H14 Vstupní HEPA filtr / třída filtrace H 14
EVG Běžný el. předřadník / svítidlo spínáno přes běžný vypínač
KNX Sběrnicový předřadník DALI / ovládání řídicím systémem standardu KNX

C,D Třída čistoty

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace
- Signalizace stavu otevření dveří
- Blokace dveří

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy,
seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výzvuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- V00 Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
- Z000 Kód položky, pro kterou je přiřazen instalační plán (číslo v rámečku)

LEGENDA požadavků pro profese

KÓD	POPIS
	PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
-	Pokud není uvedeno jinak nelze není zakreslenou na instalačním plánu
X	+1000mm Výška od čisté podlahy na střed
Z	+900mm Výška od čisté podlahy na střed
X*	+300mm Výška od čisté podlahy na střed
	SLAUPROUDÉ VÝVODY
OS	Operační světlo NEOBSAZENO
US	Vyšetřovací světlo
LS	Lokální světlo pro pracovní a kuchyňské linky - pevný přívod el. energie pod horní skříňky
Z	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (bílá)
Z1	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (hlavní/nabíjí) - provozní chránič
Z2	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - UPS (červená) - provozní chránič
Z3	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - VOO (hnědá/ červená) – provozní chránič
Z4	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - UPS-ZSS (žlutá) - zřízeníchrána zdravotní soustava
Z5	El. zásuvka Zásuvka 230 V / 16 A - VOO-ZSS (oranžová) zdravotnická sdružená soustava
ZP$_{PO}$	El. zásuvka Zásuvka přívodová 230 V – samostatná jištěná, provozní chránič
ZP$_{PO}$	El. zásuvka Zásuvka přívodová 400 V – samostatná jištěná, provozní chránič
24V	Elektrický přívod Napětí/ druh 24V DC - pevný přívod el. energie
PA	Ovzpátečková svorka pro vyrovnání potenciálů Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemnění Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLAUPROUDÉ VÝVODY
SS	Zásuvka strukturované sítě Zásuvka strukturované sítě
DZ	Datová/hlasová zařízení Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo Konektorová kráhce audio výstupu s ovládáním hlasitosti – provedení stereofonní
MT	Monitorování teploty Teploty (vzduch, podlaha, místnost, ...)
MV	Monitorování vlhkosti Vlhkostní čidlo - monitorování vlhkosti (místnost, vestavěná, ...)
	SESTAVY
STV	Sestava zásuvek – TV / STA 1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - provozní chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2000mm
DS	Distribuční panel - Single 4 x zásuvka DO (oranžová) - provozní chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MIDI (hnědá) - provozní chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / napojení se soustavou ochranného pospojování
DD	Distribuční panel - Double 1 x vývod permeátu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70 6 x zásuvka DO (oranžová) - provozní chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MIDI (hnědá) - provozní chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / napojení se soustavou ochranného pospojování
DL	Distribuční lišta - Double 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70 6 x zásuvka MIDI (hnědá) - provozní chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / napojení se soustavou ochranného pospojování 2 x vývod permeátu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
	MEDICINÁLNÍ PLYNY
O1	Vývod medicinálního kyslíku 1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm
TI	Vývod stlačeného vzduchu 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL1	Vývod medicinálních plynů 1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL2	Vývod medicinálních plynů 1 x medicinální kyslík / 3 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
	ZDRAVOTECHNIKA
SV	Studená voda Vývod studené vody
TUV	Teplá voda Vývod teplé vody
DV	Demineralizovaná voda Vývod demineralizované vody
ZV	Znečištěná voda Vývod znečištěné vody
LV	Laboratorní voda Vývod laboratorní vody
OK	Odpad do kanalizace Připojení odpadu do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA
LO	Lokální odsávání Lokální odsávání od přístroj
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
CHV	Chladící voda Vývod chladící vody
	PODLAHY
A	Podlaha Elektrostatický vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^6 Ω
AA	Podlaha Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^4 - 1.10^9 Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR
X	Kavalírace prostoru - skupina Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA [m²]	S.V. [m]
A.4.01	SCHODIŠTĚ	39,81	3,70
A.4.02	SCHODIŠTĚ	26,12	3,70
A.4.03	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	9,88	2,80
A.4.04	CHODBA	54,90	2,80
A.4.05	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,20	2,80
A.4.06	SPRCHA + WC PACIENTI - ŽENY	6,11	2,80
A.4.07	SPRCHA + WC PACIENTI - MUŽI	5,81	2,80
A.4.08	ŠATNA PACIENTI	7,74	2,60
A.4.09	ÚKLID	4,21	2,60
A.4.10	SPRCHA PERSONÁL PŘEDSÍŇ	3,29	2,60
A.4.10a	SPRCHA PERSONÁL	1,98	2,60
A.4.11	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	2,80	2,60
A.4.11a	WC PERSONÁL	2,04	2,60
A.4.12	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	2,70	2,60
A.4.12a	WC PERSONÁL	2,04	2,60
A.4.13	ÚKLID	3,64	2,60
A.4.14	WC PACIENTI ŽENY PŘEDSÍŇ	4,19	2,60
A.4.14a	WC PACIENTI ŽENY	1,82	2,60
A.4.14b	WC PACIENTI ŽENY	1,81	2,60
A.4.15	WC PACIENTI IMOBILNÍ	5,43	2,60
A.4.16	WC PACIENTI MUŽI PŘEDSÍŇ	4,41	2,60
A.4.16a	WC PACIENTI MUŽI	4,37	2,60
A.4.16b	WC PACIENTI MUŽI	2,15	2,60
A.4.17	ČEKÁRNA + CHODBA	80,89	3,00
A.4.18	AMBULANCE	29,29	3,00
A.4.19	AMBULANCE	17,71	3,00
A.4.20	SESTERNA	24,68	3,00
A.4.21	AMBULANCE	17,75	3,00
A.4.22	STROJOVNA CHLAZENÍ	44,16	3,70
A.4.23	ŠATNA ŠPINAVÁ	5,59	2,80
A.4.24	ROZVODNA SLP	5,76	3,70
A.4.25	FILTR PERSONÁL	8,58	2,80
A.4.25a	FILTR PERSONÁL SPRCHA	2,15	2,80
A.4.25b	FILTR PERSONÁL WC	1,98	2,80
A.4.26	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	15,46	3,00
A.4.27	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	15,35	3,00
A.4.28	SPRCHA	2,25	2,80
A.4.29	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	15,26	3,00
A.4.30	PRACOVNA PRIMÁŘE ONKOLOGIE	18,66	3,00
A.4.31	SPRCHA	2,25	2,80
A.4.32	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA	19,60	3,00
A.4.33	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	11,35	3,00
A.4.34	STACIONÁŘ 2L	28,96	3,00
A.4.35	ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ 12+1 L	179,38	3,00
A.4.36	ROZVODNA SIL	4,06	3,70
A.4.37	ŠATNA ČISTÁ	7,96	2,80
A.4.38	ÚKLID	1,98	2,80
A.4.39	SKLAD CYTOSTATICKÉHO ODPADU	2,87	2,80
A.4.40	ÚKLID ČISTÝCH PROSTOR	2,97	3,00
A.4.41	ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	11,82	3,00
A.4.42	FILTR PERSONÁLU	9,43	3,00
A.4.42a	FILTR PERSONÁLU SPRCHA	1,63	3,00
A.4.43	FILTR MATERIÁLU	10,38	3,00
A.4.44	PŘÍJEM A VÝDEJ	16,10	3,00
A.4.45	SKLAD LÉKŮ	4,46	3,00
A.4.46	ADMINISTRATIVA	11,82	3,00
		833,27	
V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7,56	25,2
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2,88	25,2
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2,88	20,9
		13,32	
IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,68	24,165
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,61	24,165
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,58	24,165
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6,33	24,165
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,56	24,165
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,60	24,165
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,24	19,865
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,68	19,865
		19,28	
	vybavuje stavba interiér stavba		

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 08/2020

Souřadnicový systém: - JTSK
Výškový systém: - Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ MAREK	
KONTROLOVAL:	ING. PETR HAVLÍNA	
KRAJ - KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: - JIČÍN	

KANIA a.s., Špitálka 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 596 243 401
e-mail: info@kania-vetrena.cz

NÁZEV AKCE:
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY C.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

STUPEŇ		DPS	
DATUM		08/2020	
FORMÁT/PROJEKT STR.		A4/21	
MĚŘÍTKO		1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU:	C. ZAK. 18033	ČÍSLO SOUPRAVY	
PAVILON A	SOUBOR DWG		
NÁZEV PŘÍLOHY:	C. PŘÍLOHY		
PŮDORYS 4. NP	15033-DPS-D.2-01.2-14		

ČÁST: ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE